

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu - Přelouč

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Dodatečné informace č. 1

Dotazy uchazečů a odpovědi zadavatele:

Dotaz č.1:

Dlažby a obklady - není uvedena specifikace požadovaných vlastností a barevnost:

p.č. 177 - dlaždice-bordura 30 x 10 x 0,8 cm

p.č. 180 - dlaždice keramické 30 x 30 x 0,8 cm

p.č. 185 - dlaždice keramické 25 x 25 x 0,8 cm

Odpověď zadavatele:

Uvedené položky se vztahují k vnitřním obkladům a dlažbám na chodbě a sociálním zařízení. Zadavatel nemá k těmto položkám žádné zvláštní požadavky. Uchazeči ocení obklady a dlažby v uvedených rozměrech ve standardním provedení.

Dotaz č.2:

Elektromontáže - není uvedena podrobná specifikace svítidel s požadavkem na materiál, zda mají být plastová x kovová, čtvercová x oblá,.....

Není projektová dokumentace k vyzbrojení rozvaděčů:

p.č. 98 - D+M podružného rozvaděče

p.č. 99 - D+M hlavního rozvaděče s elektroměrem

Odpověď zadavatele:

Specifikace svítidel i rozvaděčů byla do výkazu výměr doplněna a počet svítidel byl navýšen.

Dotaz č.3:


Ostatní konstrukce a práce:

p.č. 70 - Osvětlení tribuny včetně kabelových rozvodů - demontáž a dodávka a montáž nového osvětlení - kompletní provedení dle poznámky P/16

- Není uveden počet osvětlovacích těles, chybí specifikace a požadavky na osvětlovací tělesa, není známo rozmístění osvětlovacích těles

p.č. 71 - Místní rozhlas (2ks) a reproduktory (10ks) včetně kabelových tras- demontáž a dodávka a montáž nového rozhlasu s rozvody - kompletní provedení dle poznámky P/17

- Chybí specifikace reproduktorů s požadovanými vlastnostmi



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

p.č. 73 - Venkovní osvětlení (2ks) - demontáž a dodávka a montáž nového osvětlení včetně rozvodů-kompletní provedení dle poznámky P/19

- Chybí specifikace venkovního osvětlení s požadovanými vlastnostmi

Odpověď zadavatele:

Specifikace svítidel i reproduktorů byla do výkazu výměr doplněna, položky byly upřesněny a doplněny.

Upraveny (upřesněny) byly též položky:

68	K	R-P/12	Demontáž hromosvodu a dodávka a montáž nového v délce 9,5m - P/12	kpl	1,000
----	---	--------	---	-----	-------

- Položka podrobněji vyspecifikována a rozdělena do více samostatných položek.

169	K	R-766-02	Dodávka a montáž plastového sedáku s dvojitou zadní stěnou: š = 420mm, h = 365mm, v = 325mm	ks	476,000
-----	---	----------	---	----	---------

- Opraveno chybně uvedené množství sedaček na skutečně požadovaný počet 648 ks.

124	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	462,515
-----	---	-----------	--	----	---------

- Správně je podhled s viditelným rastroem

UPOZORNĚNÍ:

Zadavatel upozorňuje na dílčí změny v očíslování položek, vzniklé zpracováním dodatečných informací.

Opravený výkaz výměr je pod názvem „Výkaz výměr – Zázemí sportoviště – REVIZE č.1“ uveřejněn na Profilu zadavatele v oddíle „DODATEČNÉ INFORMACE“, na adrese:
https://zakazky.mestoprelouc.cz/contract_display_34.html

Uchazeči použijí při zpracování nabídky právě tento opravený materiál, který nahrazuje odpovídající materiál původní.

V Přelouči, 30.9.2015

Pavel Caha
kontaktní osoba zadavatele