

Město Písek, Československé armády 1665, 535 33 Písek

Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu - Písek

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Dodatečné informace č. 3

Dotazy uchazečů a odpovědi zadavatele:

Dotaz č.1:

Dotaz k použité síle materiálu na klempířské prvky - je nutné dodržet sílu 1,5 mm pro klempířské prvky? Zpracování a hlavně spojování prvků přeložením je velice obtížné provést spíše vylučitelné Žlaby o této síle na trhu nejsou a atypická výroba bude cenově nákladná.

Svody o síle 1,6 mm dodává PREFA cena ovšem až o 300% vyšší oproti standardu. Pokud investor bude trvat na síle použitého materiálu prosíme o přesné určení spojování klempířských prvků vč. dilatačních spár.

Odpověď zadavatele:

Klempířské prvky z aloxovaného hliníku – u oplechování parapetů zadavatel trvá na min. tl. 1,5 mm. U oplechování atiky/zdí, oplechování stříšky nad vstupem, svodu a podokapního žlabu mění zadavatel požadovanou sílu na min. 0,6 mm.

Výkaz výměr byl v tomto smyslu upraven.

Dotaz č.2:

Položka č. 55 - Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m, skutečně ocenit jako lešení bez podlah?

Odpověď zadavatele:

Chyby rozpočtáře - v položce mělo být uvedeno lešení s podlahami.

Výkaz výměr byl v tomto smyslu upraven.

Dotaz č.3:

Vodorovné přemístění je napočítáno na 2km od místa plnění. Je skládka odpadu v tomto dosahu?

Odpověď zadavatele:

Skládka se do 2km nenachází


Výkaz výměr byl v tomto smyslu upraven.

Dotaz č.4:

Položka č. 93 - Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením rohoží, pásů, dílců, desek, v soupise prací k této položce není uveden materiál. Jak ocenit?

Odpověď zadavatele:

Materiál byl do výkazu výměr doplněn jako nová položka.



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Dotaz č.5:

Prosím o vysvětlení obsahu položky "052103000 - Rezerva - 3 procenta z nákladů SO 01" a způsobu jeho nacenění.

Odpověď zadavatele:

Položka byla z výkazu výměr vypuštěna.

UPOZORNĚNÍ:

Zadavatel upozorňuje na dílčí změny v očíslování položek, vzniklé zpracováním dodatečných informací.

Opravený výkaz výměr je pod názvem „Výkaz výměr – Zázemí sportoviště – REVIZE č.2“ uveřejněn na Profilu zadavatele v oddíle „DODATEČNÉ INFORMACE“, na adrese:
https://zakazky.mestoprelouc.cz/contract_display_34.html

Uchazeči použijí při zpracování nabídky právě tento opravený materiál, který nahrazuje odpovídající materiál původní.

S ohledem na úpravy zadávacích podmínek, které zadavatel provedl ve smyslu dodatečných informací, zadavatel v souladu s § 40, odst. 3) ZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.10.2015 v 10:00 hodin.

V Přelouči, 5.10.2015

Pavel Caha
kontaktní osoba zadavatele