



Město Písek, Československé armády 1665, 535 33 Písek

Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu - Písek

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Dodatečné informace č. 2

Dotazy uchazečů a odpovědi zadavatele:

Dotaz č.1:

Prosím o informaci, zda má být materiál opravdu přírodní dýha (vzhledem k umístění dveří mi to moc nesedí) nebo jestli stačí např. laminát v dekoru dřeva a zda prosklení ve dveřích může být v jednom kuse – dvě oddělená okénka, jak je vyobrazeno bohužel nemáme v nabídce.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na použití přírodní dýhy netrvá, laminovaný povrch dveří v dekoru dřeva je přípustný. Částečné prosklení u dveří nemusí být rozděleno do dvou okének, přípustné je i částečné prosklení v jednom kuse.

V Písku, 2.10.2015

Pavel Caha
kontaktní osoba zadavatele