



Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Dodatečné informace č. 1

Dotaz uchazeče:

Zadavatel požaduje jako povrch na atletickou dráhu tartan s touto specifikací:

Vodopropustný polyuretanový povrch na bázi PUR/EPDM granulátu s rovnou porézní vrstvou, tl. 13 mm, svrchní vrstva z gumového granulátu ve standardní cihlově červené barvě, velikost zrna granulátu 1 - 3 mm, polyuretanové pojivo. Certifikace mezinárodní asociací atletických federací (IAAF). Povrch je odolný proti poškození atletickými tretrami.

Prosím o specifikaci polyuretanového povrchu. Požaduje zadavatel jednovrstvý vodopropustný tartan, anebo dvouvrstvý vodopropustný tartan? Podle specifikace se jedná o jednovrstvý systém. Ten ovšem není vhodný na atletiku, rozhodně není IAAF certifikovaný a rozhodně není odolný proti poškození atletickými tretrami.

Odpověď zadavatele:

Upřesněná specifikace požadovaného tartanu:

- certifikace mezinárodní asociací atletických federací (IAAF)
- vodopropustný - vodopropustnost dle evropské normy ČSN EN 14877
- finální povrch trvale elastický
- střední tvrdost
- celková tloušťka 13 mm
- finišerem aplikovaná spodní vrstva z SBR granulátu
- svrchní 3mm vrstva z PU pojiva a jemného celobarevného EPDM granulátu
- barva povrchu cihlově červená
- vysoká stabilita vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- vysoká odolnost proti poškození atletickými tretrami

V Písku, 22.2.2016

Pavel Caha

kontaktní osoba zadavatele