

Rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Dodatečné informace č. 4

Dotaz uchazeče:

Dotazujeme se na SO 02 Fotbalové hřiště:

- 1) Pol. č. 12 štěrkodrt' frakce 0-32 - 1399,461 t
 - V PD uvedeno na obsyp drenáží kamenivo 4-8mm – co platí?
 - Dále se domníváme, že jde o chybný výpočet hmotnosti $388,739 \text{ m}^3 \times 1,8 = 699,7302 \times 2 = 1399,461 \text{ t}$ = množství dvojnásobné
- 2) Pol. č. 18 trativody z drenážních trubek pálených vnitřního průměru 100 mm bez lože - 2044,7m
 - V PD není uveden druh materiálu drenážních trubek (asi PVC) – žádáme o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel těmito dodatečnými informacemi upravuje dotazované položky následovně:


- | | |
|---------------------------|--|
| <u>Pol. č. 12:</u> | Kamenivo frakce 4 – 8 mm - 699,731 t |
| <u>Pol. č. 18:</u> | Trativody z drenážních trubek plastových (PVC) flexibilních D 100 mm bez lože - 2044,700 m |

Zadavatel dále **doplňuje** do VV **novou položku:**

- | | |
|---------------------------|--|
| <u>Pol. č. 51:</u> | Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 - 2044,700 m |
|---------------------------|--|

UPOZORNĚNÍ:

Upravená a doplněná část výkazu výměr pro SO 02 a SO 03 je pod názvem „Výkaz výměr - SO 02 a SO 03 - fotbalové hřiště a atletická dráha - REVIZE č.1“ uveřejněna na Profilu zadavatele v oddíle „DODATEČNÉ INFORMACE“, na adrese:



https://zakazky.mestopisel.cz/contract_display_50.html

Uchazeči použijí při zpracování nabídky právě tento opravený materiál, který nahrazuje odpovídající materiál původní.

S ohledem na výše uvedené úpravy zadávacích podmínek, které zadavatel provedl ve smyslu dodatečných informací, zadavatel v souladu s § 40, odst. 3) ZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

**Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje o jeden týden a končí
dne 21.3.2016 v 10:00 hodin.**

V Písku, 9.3.2016

Pavel Čaha

kontaktní osoba zadavatele