



KVALIFIKAČNÍ MAJESTETSKÉ ŠKOLY		PLACHA	VEŠKA
120	MAZEY, NEMOSTI	17,59 m	2,95 m
121	SCHODISTOVA, HLAV	18,00 m	2,95 m
221	SANNA, DEŤI	10,0 m	2,95 m
222	DAVID	10,0 m	2,95 m
223	MA A DUVARNA, DEŤI	15,55 m	2,95 m
224	UDKOVANA, DEŤI	20,0 m	2,95 m
225	LEJATKA	20,0 m	2,95 m
226	LEJATKA	20,0 m	2,95 m
227	HEKNA	16,44 m	2,95 m
228	PRACONA	16,44 m	2,95 m
229	TRABKA, PRACONA	18,00 m	2,95 m
230	JULIJA	24,03 m	2,95 m
231	CHODBA	4,7 m	2,95 m
232	SANNA, UJELCE	3,58 m	2,95 m
233	PRIPRAVA, JEL	9,26 m	2,95 m
234	PRIPRAVA, JEL	9,1 m	2,95 m
235	WC	3,58 m	2,95 m

	2400 M Ø 355	MNOŽSTVÍ VYFUKOVANÉHO VZDUCHU V m ³ /h ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
	2400 M Ø 355	MNOŽSTVÍ VYFUKOVANÉHO VZDUCHU V m ³ /h ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU

STĚNOVÁ MRŽKA OBOUTSTRANÁ, OSAZENÁ V OSE DVEŘÍ 2200 MM NAD PODLAHOU, MRŽKA JE OSAZENÁ DO OCELOVÉHO RÁMEČKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MRŽKY

DVERNÍ MRÍŽKA OBOUSTRANNÁ OSAZENÁ V OSE DVERÍ 100 MM
NAD PODLAHOU, ŠÍŘKA MRÍŽKY 455 MM, VÝŠKA MRÍŽKY 90 MM

2x OBOUTSTRANNÁ DVEŘI PLASTOVÁ MŘÍŽKA OSAZENÁ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ A V HORNÍ ČÁSTI DVEŘÍ
ŠÍŘKA MŘÍŽKY 455 MM, VÝŠKA MŘÍŽKY 90 MM

MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M

VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO

ZARÍŽENÍ OD ČISTÉ POOLAHY

ZARÍZENÍ OD ČISTÉ POOLAHY

ZARÍZENÍ OD ČISTÉ POOLAHY

CHLADÍČI VÝKON VNITŘNÍ CHLADÍČI JEDNOTKY

PROJEKTANT	VYPRACOVAV	KONTROLOVAL	JITŘ SVOBODA
JITŘ Svoboda	JITŘ Svoboda	JITŘ Svoboda	<p>poslední autorizovaný zástupce</p> <p>KaM 070095 530 02 Prahybře</p> <p>e-mail: svoboda@seznam.cz</p>
INVESTOR: Město Písečná, Československé armády 1665, 535 33 Písečná IČ: 027014101; DIČ: CZ00274101			<p>FORNÁT 3 A4</p> <p>DATAUM 07/2015</p> <p>OCCEL DPS</p> <p>MĚRÍTKO 1:100</p> <p>Č. ZAKÁZKY 083/07/2015</p>
MÍSTO STAVBY: MŠ za Fontánou č.p. 935, 535 33 Písečná			ZNĚKA
D1.4.c – ZARÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY			
PŮDORYS 2.NP			<p>ČÍSLO KOPÍJE</p> <p>ČÍSLO VYKRESLÍ</p> <p>D1.4.c-03</p>