

POZNÁMKA

2400 / M φ 355	MNOŽSTVÍ VYFUKOVANÉHO VZDUCHU V m3/h ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
2400 / M φ 355	MNOŽSTVÍ ODSÁVANÉHO VZDUCHU V m3/h ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
SM	STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, OSAZENÁ V OSE DVEŘÍ 2200 MM NAD PODLAHOU, MŘÍŽKA JE OSAZENA DO OCELOVÉHO RÁMEČKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY
DM	DVEŘNÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ OSAZENÁ V OSE DVEŘÍ 100 MM NAD PODLAHOU, ŠÍŘKA MŘÍŽKY 455 MM, VÝŠKA MŘÍŽKY 90 MM
2DM	2x OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ PLASTOVÁ MŘÍŽKA OSAZENÁ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ A V HORNÍ ČÁSTI DVEŘÍ ŠÍŘKA MŘÍŽKY 455 MM, VÝŠKA MŘÍŽKY 90 MM
	MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M
SH 2500	VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
OS 2500	VZDÁLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
Qch=10,0 kW	CHLADÍCÍ VÝKON VNITŘNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	**Jiří SVOBODA** projekce vzduchotechnických zařízení ČKAIT 0700995 Jezbořice čp. 88, 530 02 Pardubice e-mail: svoboda.66@seznam.cz
Jiří Svoboda	Jiří Svoboda	Jiří Svoboda	
INVESTOR: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč IČ: 00274101; DIČ: CZ00274101			FORMÁT: A4
			DATUM: 10/2015
MÍSTO STAVBY: MŠ Za Fontánou č.p. 935, 535 33 Přelouč			ÚČEL: DPS
DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU č.p. 935, PŘELOUČ D.1.4.c – ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY			MĚŘÍTKO: 1:50 Č.ZAKÁZKY: 095/10/2015 ZMĚNA:
PŮDORYS STŘECHY			ČÍSLO KOPIE: ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.c–04