

TYP : 126 MOD / EI30
 PROVEDENÍ : oceloplechový vestavný
 ROZMĚRY VNĚJŠÍ : 590x915x250
 ROZMĚRY VÝKLENKU : 580x885x250
 KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU: IP40
 KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU: IP20
 DĚLENÍ : –
 NÁPIS : R2.2
 PŘÍVOD(Y) : SPODEM
 VÝVODY : VRCHEM

ŠTÍTKY: QM01 – HLAVNÍ VYPÍNAČ
 SB250.Z – TECHNOLOGIE KUCHYNĚ – ZAP
 SB250.V – TECHNOLOGIE KUCHYNĚ – VYP
 HL250 – TECHNOLOGIE KUCHYNĚ – VYPNUTO

ROZVADĚČ BUDE OSAZEN DVEŘMI V PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVĚ EI 30DP1-S

POZNÁMKA:

- přístroje inst. na DIN liště a propojeny typovými proudovými lištami
- rozvaděč bude vybaven sadou zámku s klíčem

Napěťová soustava:
3 NPE AC 50Hz, 400/230V, síť TN-S

Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

základní:

živých částí:

- izolací – čl. A.1
- kryty nebo přepážkami – čl. A.2

neživých částí:

- automatickým odpojením od zdroje – čl. 411





doplňková:

- proudovým chráničem – čl. 415.1


DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

Vypracoval: Ing. Josef Havlíček	Odpovědný proj.: Ing. Josef Havlíček	Generální proj.: Ing. arch. Pavel Malěř, CSc	Ing. Josef Havlíček <i>projektant elektro</i> IČO : 652 06 550 Nerudova 1833, 530 02 Pardubice tel.: 466 530 873, mob: 605 832 367 e-mail: jos.havlicek@seznam.cz	
Kraj: Pardubický	Obec: Přelouč			
Investor: Město Přelouč				
Stavba: DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘELOUČI			Formát	5 A4
Místo: Přelouč - MŠ Za Fontánou 935			Datum	10.2015
Část: D.1.4 - ELEKTROINSTALACE			Stupeň	DRS
			Měřítko	—
			Zakázka číslo	15—22
Název výkresu: Rozvaděč R2.2			Výkres číslo: EL2.04	Vyhotovení:

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-S



Zařízení
Pi (kW)
Poznámka
M.č.



Zařízení	PI (kW)	Poznámka	M.č.
Z207	0.1	ZÁSUVKA	2.11-13
Z208	0.1	ZÁSUVKA	HERNA
Z209	0.1	ZÁSUVKA	2.03
E210	0.3	TOPNÝ ŽEBŘÍK	2.09
Z211	0.1	ZÁSUVKA	2.01
Z212	0.1	REZERVA	DENNÍ M.
Z213	0.1	PLYNOVÝ KOTEL	2.05
Z214	0.1	ROZDĚLOVAČ TOPENÍ	2.06-7
Z215	0.1	REZERVA	2.10
M216	0.17	VENTILÁTOR	2.02
Z217	0.15	CHLADNIČKA	2.04
E219	3.1	KLIMATIZACE	2.04-6
		STŘECHA	2.09-10
		PŘÍPRAVNA JIDEL	

