



DODATEČNÁ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

V zadávacím řízení

„Realizace projektu EPC v objektech Města Přebouč“

Evidenční číslo zakázky: 644578

Název zadavatele:	Město Přebouč
Právní forma:	801 - obec
Sídlo zadavatele:	Československé armády 1665, 535 33 Přebouč
Zastoupený:	Bc. Irenou Burešovou, starostkou města
IČ:	00274101
DIČ:	CZ00274101
Kontaktní osoba zadavatele:	Petr Bína

Vážení,


zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se ke shora uvedené nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním podle § 29 a násl. zákona, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek a uveřejněné na profilu zadavatele.

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

Na základě provozních potřeb škol zařazených do projektu EPC Přelouč vás zadavatel žádá, aby byly v objektech škol dodrženy následující cílové požadované teploty:

- učebny, kabinety, laboratoře: 22°C,
- tělocvičny: 18°C
- šatny u tělocvičen: 18°C
- vytápěné vedlejší místnosti (chodby, WC, schodiště, šatny pro svrchní oděv): 20°C.

V Přelouči dne 28. 11. 2016



.....
Bc. Irena Burešová
Starostka města