



DODATEČNÁ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č.3

V zadávacím řízení

„Realizace projektu EPC v objektech Města Přelouč“

Evidenční číslo zakázky: 644578

Název zadavatele:	Město Přelouč
Právní forma:	801 - obec
Sídlo zadavatele:	Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Zastoupený:	Bc. Irenou Burešovou, starostkou města
IČ:	00274101
DIČ:	CZ00274101
Kontaktní osoba zadavatele:	Petr Bína

DOTAZY

1. Lze uvažovat o změně provozovatele kotelny, zejména u ZŠ Kladenská a ZŠ Školní?
2. V rámci Dodatečné informace č. 1 zadavatel uchazeče žádá, mimo jiné, o dodržení cílových požadovaných teplot v prostorech označováná jako vedlejší místnosti (chodby, WC, schodiště atd.) na hodnotě 20 °C. Tato hodnota neodpovídá doporučeným vnitřním výpočtovým teplotám dle ČSN. Bude zadavatel zpětně zohledňovat tento dodatečný požadavek v referenčních spotřebách (denostupních) uvedených v ZD?
3. Objekt č. 1 – ZŠ Masarykovo náměstí 45 - Jaká je účinnost zdroje tepla - kotelny?

ODPOVĚDI

1. U zmíněných objektů nelze uvažovat o změně provozovatele zdroje – kotelny či VS.
2. Zadavatel nebude měnit referenční spotřeby roku 2015. Uvádíme teploty naměřené v budově Smetanova v roce 2016 (ostatní budovy jsou na tom podobně) – v příloze.
3. Účinnost není známa – jak je uvedeno v popisu stávajícího stavu, škola nemá žádné jiné měření než fakturační měření spotřeby zemního plynu a elektrické energie. V technické části zadávací dokumentace byl uveden protokol z kontroly kotlů.

Přílohy:

DI_3_1_Skola_smetanova_teploty.pdf

V Praze dne 22. 12. 2016