

# Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

## Krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Č.j.: HSPA-13-1857/2016-Mi

Pardubice 16. prosince 2016

Počet listů: 1

Příloha(y): 1+1sv

VDI PROJEKT s.r.o.  
Bc. Jan Boura  
Třída Míru 109  
530 02 Pardubice

### Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: por. Ing. Veronika Mikolášková, tel. 950570253, fax 950570105, e-mail [veronika.mikolaskova@pak.izscr.cz](mailto:veronika.mikolaskova@pak.izscr.cz)

Název stavby: **Rekonstrukce ul. Tomášova a Zborovská v Přelouči**

Místo stavby: **k.ú. Přelouč**

Stavebník - investor: **Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč**

Předložený druh dokumentace: **stavební povolení a provádění stavby**

Jméno a příjmení zpracovatele požárně bezpečnostního řešení ze dne: **Bc. Jan Boura, hl. inženýr  
Ing. Miroslav Kučera, ČKAIT č. 0701063, PBŘ součástí průvodní zprávy, bod  
14.2 ze dne 11/2016**

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 16.11.2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### **souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.**

#### **Podmínky:**

- V průběhu stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stávajících objektů, ke stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. Přístupové komunikace musí být udržovány trvale ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku se zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o minimální šířce 3,0 m.
- Případnou uzavírku komunikace oznamte písemně 15 dnů předem HZS Pardubického kraje.

#### **Upozornění:**


*Upozorňujeme, že požárně bezpečnostní řešení není opatřeno autorizačním razítkem projektanta, který je oprávněn v rozsahu svého oboru, popřípadě specializace pro kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.*

## Poučení


V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.



-----  
Otisk razítka

  
**por. Ing. Veronika Mikolášková**  
**komisař**  
**oddělení stavební prevence, KČ a ZPP**  
**HZS Pardubického kraje**  
**Krajské ředitelství**