



M.I.S. a.s.
Ing. M. Kučera
ředitel úseku projekce
Husova 1697

530 03 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
943/PJ/2014 / 03.07.2014	1067289315	Opršal / 462 112 152	Pardubice / 24.07.2014

Souhlas s umístěním stavby a činností v ochranném pásmu elektrického vedení – zařízení distribuční soustavy provozovatele ČEZ Distribuce, a.s.

Pro stavbu: Parkoviště u č.p.1489, Přelouč

na pozemcích parc.č. 876/1 a parc.č. 1907 v katastrálním území Přelouč,
jejíž objednatelem a investorem je Město Přelouč

Vážený žadateli,

dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek ze dne 03.07.2014, který se týká žádosti o vydání Souhlasu s činností a umístěním výše uvedené stavby v ochranném pásmu elektrického vedení – zařízení distribuční soustavy provozovatele společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302 a ČSN EN 50423-1.


S projektovou dokumentací a navrženou rekonstrukcí příjezdové komunikace a parkoviště u objektu kotelny č.p.1489 v ulici K.Čapka v Přelouči a s prováděním činností v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení nn 1kV souhlasíme, pokud budou dodrženy „Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení“, které jsou přílohou tohoto souhlasu, dále požadujeme:

- respektovat stávající zařízení distribuční soustavy v plném rozsahu včetně ochranného pásma
- v místě nově zpevněných ploch asfaltového parkoviště bude stávající podzemní kabelové vedení nn 1kV dodatečně uloženo do kabelových chrániček nebo žlabů se zákrytovou deskou tak, aby došlo ke zvýšení mechanické ochrany tohoto podzemního kabelového vedení nn 1kV (v případě, že se ručně kopanými sondami nezjistí, že toto stávající podzemní kabelové vedení nn 1kV není již v chráničkách uloženo) – viz. SITUACE s vyznačením úseku, kde budou kabely nn 1kV dodatečně uloženy do chrániček
- při provádění zemních prací a terénních úprav nesmí dojít ke snížení nebo podstatnému zvýšení terénu nad stávajícím podzemním kabelovým vedením nn 1kV (je třeba dodržet nejmenší dovolené krytí podzemních vedení dle ČSN 73 6005)
- zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení nn 1kV budou prováděny ručně

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Zákaznická linka: 840 840 840 | Linka pro hlášení poruch: 840 850 860
fax: +420 371 102 008 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 s předmětem podnikání - distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583
zasílací adresa: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň

LEGENDA POVRCHŮ



LEGENDA POVRCHŮ

© 2011 TONY GUYTON PHOTOGRAPHY LLC

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–118

21 June 2014 06:43 a. # Abstract 2014:190190

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΕΡΗΣ

Electron microscopy • Proteomics

INDONESIA: OCEANUS MA 0.37m

Isuzu

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Abstract

TEL: 2706 748833

111904 HASPI LOST IN DOLMETS

USEFUL VIRUSES

Abstract

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ. VŘECHNÍ VEDENÍ JSOU ZŘETELNĚ V TERÉNU.
PŘED ZAHAJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT O PODROBNĚ VYTÝČENÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

[illegible]

1994



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

- nad trasou stávajícího podzemního kabelového vedení nn 1kV nesmí být skladován materiál ani přebytečná výkopová zemina
- při souběhu nebo křížení stávajícího podzemního kabelového vedení nn 1kV s případnými Vámi nově projektovanými podzemními vedeními a zařízeními budou dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- před záhozem odkrytého stávajícího podzemního kabelového vedení nn 1kV dodatečně ukládaného do chrániček bude provedena kontrola uložení těchto kabelů, které jsou v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. a o této kontrole bude proveden samostatný zápis, nebo zápis do stavebního deníku

Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení nebo územního souhlasu.

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení žadateli. Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.

Tento „Souhlas s umístěním stavby a činností v ochranném pásmu elektrického vedení“ zahrnuje i vyjádření k projektové dokumentaci.

Tento souhlas s umístěním stavby a činností v OP nenahrazuje „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplice 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 125

B. Ježek

Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region
ČEZ Distribuce, a.s.

Přílohy: Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení
SITUACE s vyznačením úseku, kde budou kabely nn 1kV uloženy do chrániček