


- LEGENDA POTRUBÍ:
- studená voda nová
 - - - studená voda stávající
 - teplá voda nová
 - cirkulace

Poznámka:

- Potrubí bude ke stavební konstrukci připevněno pomocí objímek s gumovým těsněním proti přenosu hluku do stavební konstrukce
- Rozvody SV budou zhotoveny z PPR potrubí S 3,2 (PN16), rozvody TV budou provedeny z potrubí PPR S 3,2 (PN16)
- Všechny potrubní rozvody budou izolovány návlekovou izolací (pro SV tl. 6mm – TUBOLIT, pro TV tl. 9 mm – TUBOLIT). Připojovací potrubí bude optařeno návlekovou izolací tl. 6mm.
- Montáž potrubí musí být provedena podle ČSN 73 6660, ČSN 73 6655, H–132 98 (CTI) a montážních předpisů výrobce potrubí.
- Jako výtokové armatury jsou uvažovány pákové baterie Metalia



| | | | |
|---|-----------------|--|------------------------|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | MIRAPE, v.o.s. voda, topení, plyn Na Vyšehradě 1259, Přelouč mirape.prelouc@tiscali.cz www.mirape.cz | |
| Ing. M. HOLÝ | Ing. P. MINAŘÍK | | |
| D1–ZTI ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE | | | |
| INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665 PŘELOUČ 53501 | | FORMÁT | 2A4 |
| NÁZEV AKCE: REKOSNTRUKCE ROZVODŮ VODY A KANALIZACE V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE | | DATUM | 2/2017 |
| | | STUPEŇ | DSJ |
| | | Č.ZAKÁZKY | |
| | | SPECIALIZACE: ZTI | |
| | | MĚŘÍTKO | 1: 50 |
| NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP | | Č.ARCHIVNÍ | Č.VÝKRESU ZTI03 |