



Regenerace panelového sídliště U Školy v Písku, 2. etapa

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Dotazy účastníka zadávacího řízení:

1. V objektu SO 203_Oprava a dovybavenost hřišť pro děti a mládež je požadována položka Kryt venkovních hřišť z profilovaných desek z pryže tl 30mm barevných lepených ve spojích na podklad. V technické zprávě je uvedena tloušťka desek z pryže 20mm. Jaká má být tedy tloušťka? Jaká má být použita barva desek z pryže?
2. V objektu SO 203_Oprava a dovybavenost hřišť pro děti a mládež je požadován mobiliář hřiště. Jak má odpadkový koš, lavičky, skluzavka, houpačka a houpadlo vypadat? V PD jsem nikde nenašel výkresy mobiliáře.

Odpověď zadavatele:

1. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a PD, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr (viz. Zadávací dokumentace, článek 4). Ve výkazu výměr je tloušťka desek z pryže 30 mm. Dodavatelé tedy ve svých nabídkách ocení desky z pryže o tloušťce 30 mm. Konkrétní barvu desek zadavatel nepožaduje.
2. Skluzavka – s výškou pádu minimálně 150 cm.

U mobiliáře a herních prvků zadavatel nepožaduje konkrétní tvar ani model. Herní prvky musí splňovat požadavky příslušných norem pro veřejná dětská hřiště.

Zadavatel přikládá - pouze jako příklad či možný vzor - fotografie svých stávajících herních prvků a mobiliáře, jež má v různých částech obce nainstalovány:





V Přelouči 24.5.2017

Bc. Pavel Caha
kontaktní osoba zadavatele