
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Označení stavby :

Název stavby: Parkoviště u nádraží ČD, Přelouč
Místo stavby: Přelouč
Kraj: Pardubický
Katastrální území: Přelouč (734560)
Parcelní čísla: 382/106, 1791/16
Druh stavby: Parkoviště
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Objednatel :

Název a adresa objednatele stavby a dokumentace:

Město Přelouč
Československé armády 1665
535 33 Přelouč
Tel: +420 466 094 117

Zhotovitel :

Generální projektant : **M.I.S.a.s.**
Škroupova 719 , 500 02 Hradec Králové
Úsek Projekce
Husova 1597
530 03 Pardubice
tel.: 495846181
mail.: projekce.pce@seznam.cz
IČ: : 42195683
DIČ: CZ42195683

Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Kučera

Vypracoval: Miroslava Sýkorová

A. ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU:

Navržené parkoviště je řešeno bezbariérově a umožňuje přístup osobám s omezenou schopností pohybu. Pro tyto osoby jsou navržena dvě parkovací místa. Příčný sklon chodníku je 2%, navazující plocha ke sníženému obrubníku v úrovni 0,02 nad niveletou vozovky. Patrně z příčných řezů. Podélný sklon je 2,44%. Chodník je navržen v šířce 2,00m. Navržená šířka chodníku je v souladu s požadavky Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Rampové části chodníku u přechodových míst jsou max. 8%.

B. ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM:

U chodníku je vodící linie tvořena převýšenou záhonovou obrubou po pravé straně. Na konci chodníku je navržen varovný pás šířky 0,40m.

Navržené hmatové úpravy budou provedeny z betonové zámkové dlažby s reliéfní úpravou pro nevidomé a slabozraké vyhovující NV č. 163/2002 Sb. a v kontrastní barvě vůči ostatním použitým materiálům. Konkrétně to znamená, že na chodníky bude použita zámková dlažba žlutá. Pro hmatové úpravy bude použita reliéfní dlažba betonová barvy červené.

C. ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM:

Pro tyto osoby není technicky odůvodněné řešení navrhovat.

Akustické prvky není technicky odůvodněné navrhovat.

D. POUŽITÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRO BEZBARIÉROVÁ ŘEŠENÍ:

Všechny navržené hmatové úpravy budou provedeny z reliéfní betonové zámkové dlažby vyhovující NV č. 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04 kontrastní vůči ostatním použitým materiálům. Povrch pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti uklouznutí.