



POZNÁMKA

- MNOŽSTVÍ VTRUKOVANÉHO VZDUCHU V m³/h
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- MNOŽSTVÍ ODSÁVANÉHO VZDUCHU V m³/h
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSMĚRNÁ, OSAZENÁ V OSE DVEŘÍ 2200 MM
NAD PODLAHOU, MŘÍŽKA JE OSAZENÁ DO OCELOVÉHO RÁMEČKU,
KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA OBOUSMĚRNÁ, OSAZENÁ V OSE DVEŘÍ 100 MM
NAD PODLAHOU, ŠÍŘKA MŘÍŽKY 455 MM, VÝŠKA MŘÍŽKY 90 MM
- 2x OBOUSMĚRNÁ DVEŘNÍ PLASTOVÁ MŘÍŽKA OSAZENÁ VE SPONNÍ
ČÁSTI DVEŘÍ A V HORNÍ ČÁSTI DVEŘÍ
ŠÍŘKA MŘÍŽKY 455 MM, VÝŠKA MŘÍŽKY 90 MM
- MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M
- VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO
ZARÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- VZDÁLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO
ZARÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- CHLADICÍ VÝKON VNITŘNÍ CHLADICÍ JEDNOTKY

PROJEKTANT		KONTROLOVAL		Jiří SVOBODA	
Jiří Svoboda	Jiří Svoboda	Jiří Svoboda		projekce vzduchotechnických zařízení ČKAIT 0700995 Jezbořice č.p. 88, 530 02 Pardubice e-mail: svoboda.66@seznam.cz	
INVESTOR: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč IČ: 00274101; DIČ: CZ00274101				FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Za Fontánou č.p. 935, 535 33 Přelouč				DATUM	07/2015
DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI D.1.4.c – ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:100
				Č.ZAKÁZKY	083/07/2015
				ZMĚNA	
PŮDORYS STŘECHY				ČÍSLO KOPIE ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.c-04