






Legenda přístrojů:


- 


1–pól. vypínač interiérový pod omítku – 10A, 250V, IP40 – řaz. 1
- 


Sériový přepínač interiérový pod omítku – 10A, 250V, IP40 – řaz. 5
- 


Střídací přepínač interiérový pod omítku – 10A, 250V, IP20 – řaz. 6
- 

Křížový přepínač interiérový pod omítku – 10A, 250V, IP40 – řaz. 7
- 


Tlačítko se sign. doulnakou interiérové pod omítku (ovládání VZT) – 10A, 250V, IP20 – řaz. 1/0S
- 


Střídací přepínač do vlhka pod omítku – 10A, 250V, IP44 – řaz. 6
- 


1–pólový vypínač do vlhka pod omítku se signálkou (ovládání VZT) – 10A, 250V, IP44 – řaz. 1
- 


3–pól. vypínač otočný do vlhka – 16A, 400V, min. IP44 – řaz. 3
- 


Tlačítko vyrážecí bezpečnostní – STOP, pod omítku – 10A, 250V, IP44 – řaz. 1/0
- PR-VZT




Infračervený pohybový spínač stropní – 500W, 230V, 360st., 10s–15min, IP20
- 

Domovní zásuvka jednonósobná (2P+PE) pod omítku s clonkami – 16A, 250V, IP40
- 


Domovní zásuvka jednonósobná (2P+PE) s přepětovou ochranou tř. D pod omítku s clonkami – 16A, 250V, IP40
- 

Domovní zásuvka jednonósobná (2P+PE) do vlhka s víčkem pod omítku – 16A, 250V, IP44
- Krabice odbočná pod omítku + krabicové svorky 3x (5x) 2.5mm²
- 

Telefonní zásuvka pod omítku
- TV





Ústřednická zásuvka společné televizní antény – pod omítku
- DT1





Elektronický domovní telefon, tlačítko pro odemykání

Legenda svítidel:


- 


A Svítidlo LED přisazené kruhové s opálovým krytem – LED 30W, 2630lm, 4000K, d=300mm, IP20
- 

A+N Svítidlo LED přisazené kruhové s opálovým krytem a vestavěným nouzovým zdrojem LED 30W, 2630lm, 4000K, 1hod, d=300mm, IP20
- 


B Svítidlo LED přisazené kruhové s opálovým krytem – LED 40W, 4000lm, 4000K, d=400mm, IP20
- 

B+N


Svítidlo LED přisazené nástěnné kruhové s opálovým krytem a vestavěným nouzovým zdrojem LED 40W, 4000lm, 4000K, 1hod, d=400mm, IP20
- 

C Svítidlo LED přisazené kruhové vřícové (downlight) s krytem – LED 14W, 1000lm, 4000K, d=210mm, IP20
- 


C+N

Svítidlo LED přisazené kruhové vřícové (downlight) s krytem a vestavěným nouzovým zdrojem LED 14W, 1000lm, 4000K, 1hod, d=210mm, IP20
- 


D

Svítidlo LED přisazené čtvercové (600x600mm) s opálovým krytem – LED 40W, 4000lm, 2700K, IP20
- 


E

Svítidlo LED přisazené s polycarbonátovým krytem – LED 62W, 6800lm, 4000K, min. IP44
- 


P

Svítidlo LED přisazené kruhové venkovní s opálovým krytem a vestavěným pohybovým senzorem LED 30W, 2630lm, 4000K, d=300mm, min. IP44
- 


R

Svítidlo reflektorové halogenové přisazené interiérové – 150–300W, 230V, min. IP20
- 

N

Svítidlo zářivkové nouzové akumulátorové nástěnné interiérové s autotestem 1x11W, 1 hod, min. IP20
- 

NA

Svítidlo LED nouzové antipanikové akumulátorové stropní 4W, 1 hod, min. IP20
- 

N+

Svítidlo zářivkové nouzové akumulátorové nástěnné venkovní s autotestem 1x11W, 1 hod, min. IP43

Poznámka:
– konkrétní typy přístrojů a svítidel mohou být upřesněny investorem po dohodě s dodavatelem při dodržení předepsaného provedení a krytí

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

Vypracoval: Ing. Josef Havlíček		Odpovědný proj.: Ing. Josef Havlíček		Generální proj.: Ing. arch. Pavel Maler, CSc	
Kroji: Pardubický				Obec: Přelouč	
Investor: Město Přelouč					
Stavba: DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘELOUČI					
Místo: Přelouč - MŠ Za Fontánou 935					
Část: D.1.4 - ELEKTROINSTALACE					
Název výkresu: Legenda přístrojů a svítidel					
<div><div><div>Ing. Josef Havlíček</div><div>projektant elektro</div><div>ÍČO : 652 06 550</div><div>Nerudova 1833, 530 02, Pardubice</div><div>tel.: 466 530 873, mob: 605 832 367</div><div>e-mail: jos.havlicek@seznam.cz</div></div><div><div>Formát</div><div>Datum</div><div>Stupeň</div><div>Měřtko</div><div>Zakázka číslo</div><div>Výkres číslo:</div><div>EL2.04</div></div><div><div>2 A4</div><div>7.2015</div><div>DUR+DSP</div><div>–</div><div>15-22</div><div>Vyhotovení:</div><div></div></div></div>					