

VDI Projekt s.r.o. Ing. Kramářová
Třída Míru 109
530 02 Pardubice

- Přelouč – rekonstrukce ul.
Tomášova a Zborovská

naše značka
HM/16/V-K/189-68

vyřizuje
Mgr. Havrda Matěj DiS.

Přelouč
Trstenická 1490

Datum
09.09.2016

věc: **Žádost o vyjádření pro akci „Přelouč – rekonstrukce ul. Tomášova a Zborovská“
v zájmovém území – viz. přiložená situace a ověření sítí ve správě VAK
Pardubice a.s. středisko Přelouč a zaslání podmínek pro křížení s veřejným
vodovodem, kanalizací a jednotlivými přípojkami**

- vyjádření

V zájmovém území – viz. Vámi přiložená situace se nachází zásobní vodovodní řad LTH DN 100 – asfaltová část komunikace – nutno vytyčit. Součástí tohoto vodovodního řadu jsou jednotlivé vodovodní přípojky a armatury, které nejsou součástí zákresu – nutno vytyčit. Před zahájením rekonstrukce provede Vak a.s. stř. Přelouč výměnu veškerých uzávěrů vodovodních přípojek a jednotlivých armatur sekčních šoupat a hydrantů. Rovněž budou dle potřeby rekonstruovány přípojky vody. Osazení nových armatur do nivelety budoucí komunikace bude provedeno na náklady investora akce.


Dále se v zájmovém území nachází kanalizační řad DN 300 beton – asfaltová komunikace, do které jsou zaústěny jednotlivé kanalizační přípojky – viz. přiložený orientační zákres (bez přípojek) – nutno vytyčit. Kanalizační řad se nachází v asfaltové komunikaci. Přípojky jsou vedeny DN 160 z mat. beton. V současné době je naplánována ze strany Vak a.s. Pardubice výměna stávající kanalizace v ulici Zborovská. Tato výměna bude provedena v průběhu roku 2017. Výměna kanalizace bude provedena na náklady Vak a.s.. Šachty budou osazeny do současné nivelety komunikace.

Vodovody a kanalizace a.s. stř. Přelouč souhlasí se zmíněnou akcí, výhradně však za splnění následujících podmínek a požadavků Vak Pardubice a.s. středisko Přelouč:

- 1, před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení podzemních sítí ve správě Vak a.s. stř. Přelouč
- 2, je nutno uvažovat s odvodněním komunikace pomocí nových uličních vpustí – současné jsou ve formě kanalizační šachty

Podmínky pro křížení s veřejným vodovodem a kanalizací:

- stavebník 25 dní před zahájením stavby požádá VaK Pardubice a.s. středisko Přelouč o **vytyčení trasy vodovodu a kanalizace, včetně jednotlivých přípojek a armatur**
- v zájmovém území jsou stávající armatury, které v případě krátkého souběhu či křížení budou vyměněny za nové, případně opraveny, proto je nutno koordinovat případnou výměnu s Vak a.s. stř. Přelouč



- v případě nutnosti provede investor na vlastní náklady sondy k odhalení vodovodního a kanál. řadu a přípojek – dle pokynů Vak a.s. stř. Přelouč
- ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu je 1,5m – 3,0m od hrany potrubí na obě strany
 - viz. zákon o vodovodech a kanalizacích Sb. zákonů č. 274/2001, hlava VI, § 23. – platí i pro jednotlivé přípojky
- v tomto ochranném pásmu nesmí vést žádné jiné sítě
- Vak a.s. stř. Přelouč provede případnou výměnu jednotlivých armatur ve vlastní správě, proto je nutno nás informovat v dostatečně velkém časovém předstihu o počátku stavebních prací
- poloha potrubí a souvisejících zařízení bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude udržováno v nezměněném a viditelném stavu
- ve vzdálenosti 1,5m od okraje vodovodní a kanál. sítě se nesmí provádět žádné výkopové práce pomocí těžké mechanizace, ani zde nesmí vést žádné ostatní sítě technického vybavení, případná křížení a souběh budou nejprve konzultována s odpovídajícím pracovníkem Vak a.s. středisko Přelouč
- v nutném souběhu a křížení již stávajících sítí, kde není možno dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 - toto je však nutné vždy nejprve projednat s odp. osobou Vak a.s. stř. Přelouč
- v území min. 1,5m od okrajů poklopů vodovodních a kanalizačních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků
- v případě hloubení hlubšího jak 0,5m nesmí být v pásmu min. 1,5m od okrajů vodovodního a kanalizačního potrubí použito žádných mechanizačních prostředků
- během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanál. rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena
- stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy našeho zařízení
- termín zahájení stavby bude oznámen min. 20 dní předem na VaK a.s. středisko Přelouč
- při případném protlaku bude vždy přítomen odp. pracovník Vak a.s. stř. Přelouč
- stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou vodovodu a kanalizace a přípojek a s podmínkami práce v jejich blízkosti
- v případě odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat našeho pracovníka ke kontrole a k odsouhlasení postupu dalších prací
- při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost VaK Pardubice a.s. středisko Přelouč
- dojde-li k poškození našeho zařízení, budou veškeré práce spojené s jeho opravou hrazeny investorem
- platnost vyjádření do 06/2017

Mgr. Havrda Matěj DiS.
ved. střediska Přelouč
VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 14, 530 02 PARDUBICE
IČ: 60 10 86 31 DIČ: CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka/999
-11-



