



- LEGENDA POTRUBÍ:
- studená voda nová
  - - - studená voda stávající
  - ... teplá voda nová
  - cirkulace

Poznámka:

- Potrubí bude ke stavební konstrukci připevněno pomocí objímek s gumovým těsněním proti přenosu hluku do stavební konstrukce
- Rozvody SV budou zhotoveny z PPR potrubí S 3,2 (PN16), rozvody TV budou provedeny z potrubí PPR S 3,2 (PN16)
- Všechny potrubní rozvody budou izolovány náplekovou izolací (pro SV tl. 6mm – TUBOLIT, pro TV tl. 9 mm – TUBOLIT). Připojovací potrubí bude optařeno náplekovou izolací tl. 6mm.
- Montáž potrubí musí být provedena podle ČSN 73 6660, ČSN 73 6655, H–132 98 (CTI) a montážních předpisů výrobce potrubí.
- Jako výtokové armatury jsou uvažovány pákové baterie Metalia



VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MIRAPE, v.o.s. voda, topení, plyn Na Vyšehradě 1259, Přełouč mirape.prelouc@tiscali.cz www.mirape.cz	
Ing. M. HOLÝ	Ing. P. MINAŘÍK		
D1–ZTI ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE			
INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665 PŘELOUČ 53501		FORMÁT	4A4
NÁZEV AKCE:		DATUM	2/2017
REKOSNTRUKCE ROZVODŮ VODY A KANALIZACE V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE		STUPEŇ	DSJ
		Č.ZAKÁZKY	
		SPECIALIZACE: ZTI	
		MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU:		Č.ARCHIVNÍ	Č.VÝKRESU
PŮDORYS 2.NP			ZTI05