



LEGENDA POTRUBÍ:

-----připojovací potrubí kanalizace

LEGENDA TVAROVEK:

O – odbočka

R – redukce

POZNÁMKA:

- sklon připojovacího potrubí minimálně 3%
- připojovací potrubí bude provedeno z PP – připojovací systém HT
- Na kanalizačním potrubí budou provedeny zkoušky plynotěsnosti a vodotěsnosti podle ČSN EN 12 056.
- Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů bude vedeno ve stavební drážce, v podlaze, v přizdívce a bude napojeno na ležatý svod.
- Ležatý svod vedený v zemi bude proveden z tvrdého PVC, řada E, SN4
- Potrubí bude uloženo na dno výkopu do písčitého lože o min. tloušťce 100 mm
- Pozice přívzdušňovací hlavice DN100 bude upřesněna při realizaci.
- Připojení na městskou kanalizaci bude upřesněno při realizaci, po demontáži stávající domovní kanalizace.

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MIRAPE, v.o.s. voda, topení, plyn Na Vyšehradě 1259, Přelouč mirape.prelouc@tiscali.cz www.mirape.cz	
Ing. M. HOLÝ	Ing. P. MINAŘÍK		
D1–ZTI ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE			
INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665 PŘELOUČ 53501		FORMÁT	2A4
		DATUM	2/2017
NÁZEV AKCE: REKOSNTRUKCE ROZVODŮ VODY A KANALIZACE V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE		STUPEŇ	DSJ
		Č.ZAKÁZKY	
		SPECIALIZACE: ZTI	
		MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU: SCHÉMA ZAPOJENÍ KANALIZACE		Č.ARCHIVNÍ	Č.VÝKRESU ZTI09