



- LEGENDA:**
- veškerá potrubí budou spojována výhradně lisováním podle TPG 700 01 kromě závitových armatur
 - zaslepení zrušeného potrubí bude provedeno výhradně svařováním
 - pro veškerá plynová potrubí budou použity měděné trubky odpovídající TPG 700 01
 - potrubí procházející zdí bude opatřeno ocelovou chráničkou
 - zkoušky plynovodu budou provedeny dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01
 - spalovací vzduch pro kotel bude přiváděn mezikružím koaxiálního odkouření z komína
 - křížení plynovodu a ostatních vnitřních instalací je minimálně 20 mm
 - plynovod musí být uzemněn a spoje vodičů propojeny
 - vypouštění plynovodu musí být provedeno v přímo větratelném prostoru a to tak, aby nebyla překročena koncentrace dolní meze výbušnosti plynu ve vzduchu, zemní plyn bude z potrubí vytlačován inertním plynem, např. dusík

Legenda armatur a zařizovacích předmětů:

KK – plynový kulový kohout PN5

Legenda potrubí:

- + — + — domovní NTL plynovod nový
- + — + — domovní NTL plynovod stávající



VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MIRAPE, v.o.s. voda – topení – plyn Na Vyšehradě 1259, Přelouč mira.pe.pelouc@tiscali.cz www.mirape.cz	
Ing. M. HOLÝ	Ing. P. MINAŘÍK		
D1–PL PLYN			
INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665 PŘELOUČ 53501		FORMÁT	4A4
NÁZEV AKCE: REKOSNTRUKCE ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ V HASIČSKÉ ZBRONICI SDH PŘELOUČ		DATUM	2/2017
		STUPEŇ	DSJ
		Č.ZAKÁZKY	
		SPECIALIZACE: PLYN	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP		MĚŘÍTKO	1:50
		Č.ARCHIVNÍ	Č.VÝKRESU PL05