

202
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
20'

203
KUCHYŇ
20'

204
CHODBA
20'

205
KANCELÁŘ
20'

206
POŠILOVNA
15'

207
KOUPELNA
24'

201
CHODBA
15'

212
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
20'

211
PŘEDSÍN
20'


210
WC
20'

209
BAR
20'

208
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
20'

POZNÁMKA:
- sklon přípojovacího potrubí minimálně 3%
- přípojovací potrubí bude provedeno z PP – přípojovací systém HT
- Na kanalizačním potrubí budou provedeny zkoušky plynotěsnosti a vodotěsnosti podle ČSN EN 12 056.
- Přípojovací potrubí od jednotlivých zařízení předtím bude vedeno ve stavební drážce, v podlaze, v přízdívce a bude napojeno na ležatý svod.
- Ležatý svod vedený v zemi bude proveden z tvrdého PVC, řada E, SN4
- Potrubí bude uloženo na dno výkopu do písčitého lože o min. tloušťce 100 mm
- Pozice přípojovacího potrubí kanalizace je pouze orientační, svedení kanalizačního potrubí bude upřesněno při demontáži stávajícího potrubí kanalizace.

LEGENDA POTRUBÍ:
-----přípojovací potrubí kanalizace



VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MIRAPÉ, v.o.s. voda, topení, plyn Na Vyšehradě 1259, PŘELOUČ mirape.prelouc@tiscali.cz www.mirape.cz	
Ing. M. HOLÝ	Ing. P. MINAŘÍK		
D1–ZTI ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE		FORMÁT	4A4
INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665 PŘELOUČ 53501		DATUM	2/2017
NÁZEV AKCE:		STUPEŇ	DSJ
REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY A KANALIZACE V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBRojNICE		Č.ZAKÁZKY	
		SPECIALIZACE:	ZTI
		MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU:		Č.ARCHIVNÍ	Č.VÝKRESU
PŮDORYS KANALIZACE 2.NP			ZTI08