

LEGENDA:


- veškerá potrubí budou spojována výhradně lisováním podle TPG 700 01 kromě závitových armatur
- zaslepení zrušeného potrubí bude provedeno výhradně svařováním
- pro veškerá plynová potrubí budou použity měděné trubky odpovídající TPG 700 01
- potrubí procházející zdí bude opatřeno ocelovou chráničkou
- zkoušky plynovodu budou provedeny dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01
- spalovací vzduch pro kotel bude přiváděn mezikružím koaxiálního odkouření z komína
- křížení plynovodu a ostatních vnitřních instalací je minimálně 20 mm
- plynovod musí být uzemněn a spoje vodivě propojeny
- vypouštění plynovodu musí být provedeno v přímo větratelném prostoru a to tak, aby nebyla překročena koncentrace dolní meze výbušnosti plynu ve vzduchu, zemní plyn bude z potrubí vytlačován inertním plynem, např. dusík

Legenda armatur a zařizovacích předmětů:

KK – plynový kulový kohout PN5

Legenda potrubí:

- + — + — domovní NTL plynovod nový
- + — + — domovní NTL plynovod stávající



VEDOUcí PROJEKTANT		VYPRACOVAL		MIRAPE, v.o.s. voda – topení – plyn Na Vyšehradě 1259, PŘelouč mirape.prelouc@tiscali.cz www.mirape.cz	
Ing. M. HOLÝ		Ing. P. MINAŘÍK			
D1–PL PLYN					
INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665 PŘELOUČ 53501				FORMÁT	4A4
				DATUM	2/2017
NÁZEV AKCE: REKOSNTRUKCE ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ V HASIČSKÉ ZBRONICI SDH PŘELOUČ				STUPEŇ	DSJ
				Č.ZAKÁZKY	
				SPECIALIZACE: PLYN	
				MĚŘÍTKO	1: 50
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP				Č.ARCHIVNÍ	Č.VÝKRESU PL04