

# ROZVÁDĚČ...SESTAVA

POLYKARBONÁTOVÁ ROZVÁDĚČOVÁ SESTAVA NAPŘ. MI-ROZVÁDĚČ ENERGIE DO 630A  
KRYTÍ IP65

## PŘÍVOD A VÝVODY SPODEM

USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ A ŠTÍTKŮ DLE ZVYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3 PEN STR. 50HZ , 230/400V/TN-C-S  
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1 NPE STR. 50HZ , 230V/TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
V SÍTI "TN": - čl.A1...IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ

- čl.A2...KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI  
STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.3, tab.NA.2  
V SÍTI "TN": - NORMÁLNÍ...AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

- DOPLNĚNÁ...OCHRANA NORMÁLNÍ+DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO CHRÁNIC  
VOLBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.2, tab.NA.1  
V SÍTI "TN": - PROSTOR NORMÁLNÍ I NEBEZPEČNÝ...OCHRANA NORMÁLNÍ

- PROSTOR ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ...OCHRANA DOPLNĚNÁ  
OCHRANA PŘED ZKRATOVÝMI PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍM: - POJISTKAMI A JISTIČI  
URČENÍ VNĚJŠÍCH Vlivů DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3: VIZ PROTOKOL

POZN.: - PÁKU HLAVNÍHO VYPÍNAČE OSADIT NA PОВRCH SKŘÍNĚ  
- OVLADAČE SPÍNAČŮ OSADIT NA PОВRCH SKŘÍNĚ

1/3

Ved. projektu	Odpov. projektant	Vypracoval	Archív	<div>E-dir</div> <div>s.r.o.</div> <div>Kosdlice čp. 1 533 41 Lázně Bohdaneč IČO: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 edir.novak@seznam.cz</div>			
		Ing. J. Lněnička					
Objednatel: Pardubické centrum topné techniky, Staré Hradiště 403				Zak. č.	623/02/17		
Přelouč, Osvětlení hřiště - Rugby				Stupeň	DPS		
				Datum	04/2017		
				Měřítko	-		
				Formát	6 x A4		kopie
Obsah				Část	Číslo příl.		
Rozváděč RO a předřadníkové skříňe MX..				D.2.	03		

# PŘEDŘADNÍKOVÁ SKŘIŇ MX..

NEREZOVÁ SKŘIŇ O ROZMĚRECH cca 1200x800x400mm (VxŠxH)

KRYTÍ min. IP44/20

## PŘÍVOD A VÝVODY SPODEM

USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ A ŠTÍTKŮ DLE ZVYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY...PRO8

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3 NPE STR. 50HZ , 230/400V/TN-S  
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1 NPE STR. 50HZ , 230V/TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
V SÍTI "TN": - čl.A1...IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ

- čl.A2...KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI  
STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.3, tab.NA.2  
V SÍTI "TN": - NORMÁLNÍ...AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

- DOPLNĚNÁ...OCHRANA NORMÁLNÍ+DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO CHRÁNIC  
VOLBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.2, tab.NA.1  
V SÍTI "TN": - PROSTOR NORMÁLNÍ I NEBEZPEČNÝ...OCHRANA NORMÁLNÍ

- PROSTOR ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ...OCHRANA DOPLNĚNÁ  
OCHRANA PŘED ZKRATOVÝMI PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍM: - POJISTKAMI A JISTIČI  
URČENÍ VNĚJŠÍCH Vlivů DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3: VIZ PROTOKOL

POZN.: - CENOVÁ NABÍDKA OD FY PRO8 ... Nab 8219/17

