



Ing. Tomáš Srba
Náměstí Míru 188
538 03 Heřmanův Městec

- Přelouč – připojení budov čp.
325, 752, 1509 na metropolitní
sít'

naše značka
HM/17/V-K/124-71

vyřizuje
Mgr. Havrda Matěj DiS.

Přelouč
Trstenická 1490

Datum
19.05.2017

věc: Žádost o vyjádření pro akci „ Přelouč – připojení budov čp. 325, 752, 1509 na metropolitní sít' “ v zájmovém území – viz. přiložená situace a ověření sítí ve správě VAK Pardubice a.s. středisko Přelouč a zaslání podmínek pro křížení s veřejným vodovodem, kanalizací a jednotlivými přípojkami

- vyjádření

V zájmovém území – viz. Vámi přiložená situace se nachází zásobní vodovodní řad LTH 150 a LTH 100 – viz. přiložená orientační situace – nutno vytyčit. Z těchto vodovodních řadů jsou vedeny jednotlivé vodovodní přípojky rPE 32, rPE 40 a LTH 80 – nejsou součástí zákresu – nutno vytyčit.

Dále se v zájmovém území nachází kanalizační řad DN 500 – beton, DN 300 – beton, do kterých jsou zaústěny stávající jednotlivé kanalizační přípojky DN 150 – nejsou součástí zákresu – nutno vytyčit. Kanalizační řad veden v asfaltové komunikaci.

Vodovody a kanalizace a.s. stř. Přelouč souhlasí s výše uvedenou akcí za splnění následujících podmínek:

- 1, dojde k vytyčení vodovodního a kanalizačního řadu ve správě Vak a.s. stř. Přelouč
- 2, před záhozem bude odpovědná osoba Vak a.s. stř. Přelouč vyzvána ke kontrole sítí ve vlastní správě

Podmínky pro křížení s veřejným vodovodem a kanalizací:

- stavebník 25 dní před zahájením stavby požádá VaK Pardubice a.s. středisko Přelouč o **vytyčení trasy vodovodu a kanalizace, včetně jednotlivých přípojek a armatur**
- v případě nutnosti provede investor na vlastní náklady sondy k odhalení vodovodního a kanalizačního řadu a přípojek – dle pokynů Vak a.s. stř. Přelouč
- ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu je 1,5m – 3,0m od hrany potrubí na obě strany – viz. zákon o vodovodech a kanalizacích Sb. zákonů č. 274/2001, hlava VI, § 23. – platí i pro jednotlivé přípojky
- v tomto ochranném pásmu nesmí vést žádné jiné sítě
- Vak a.s. stř. Přelouč provede případnou výměnu jednotlivých vodovodních armatur ve vlastní správě, proto je nutno nás informovat v dostatečně velkém časovém předstihu o počátku stavebních prací
- poloha potrubí a souvisejících zařízení bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude udržováno v nezměněném a viditelném stavu
- v nutném souběhu a křížení již stávajících sítí, kde není možno dodržet ochranné pásmo vodovodu

☎ TELEFON
724345420

☎ FAX
466959113

✉ E-MAIL
matej.havrda
@vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
GE CB Pardubice a.s.
39206 – 524 / 0600

IČO
601 08 631
OR KS HK oddíl B, vložka 999

DIČ
CZ - 601 08 631



- a kanalizace je nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- toto je však nutné vždy nejprve projednat s odp. osobou Vak a.s. stř. Přelouč
 - během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanal. rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena
 - stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy našeho zařízení
 - termín zahájení stavby bude oznámen min. 20 dní předem na VaK a.s. středisko Přelouč
 - při případném protlaku bude vždy přítomen odp. pracovník Vak a.s. stř. Přelouč
 - stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou vodovodu a kanalizace a přípojek a s podmínkami práce v jejich blízkosti
 - v případě odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat našeho pracovníka ke kontrole a k odsouhlasení postupu dalších prací
 - při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinná neprodleně oznámit tuto skutečnost VaK Pardubice a.s. středisko Přelouč
 - dojde-li k poškození našeho zařízení, budou veškeré práce spojené s jeho opravou hrazeny investorem
 - platnost vyjádření do 12/2017

Mgr. Havrda Matěj DiS.
ved. střediska Přelouč
VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČ: 60 10 86 31 DIČ: CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
-11-





