

ZATEPLENÍ

KOMPOZITNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS 70 F O TL. IZOLANTU 160 MM, OSTĚNÍ OKEN TL. MIN. 30 MM
NÁVRHOVÁ (VÝPOČTOVÁ) lamda IZOLANTU ≤ 0,039 W/m.K
PARAPETY OKEN XPS POLYSTYREN TL. 30 MM, PŘI 10% STLAČENÍ : 300 kPa/M2, NÁVRHOVÁ LAMDA ≤ 0,035 W/m.K

ZATEPLENÍ PLOCHÉ STŘECHY Z POLYSTYRÉNU EPS 100 S 2 X 120 MM, ZATEPLENÍ ATIKY Z VNITŘNÍ STRANY TL. 50 MM
NÁVRHOVÁ (VÝPOČTOVÁ) lamda IZOLANTU ≤ 0.037 W/m.K

SOKLOVÁ ČÁST DO ÚROVNĚ +0,500 MM OD –3,00 PROVEDENA ZATEPLOVACÍM SOKLOVÝM SYSTÉMEM
SOKLOVÁ IZOLAČNÍ DESKA S NAPĚTÍM V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ: 200 kPa/M2, TL. 140 MM, BOKY PILÍŘŮ TL. 20 MM
NÁVRHOVÁ (VÝPOČTOVÁ) lamda SOKLOVÉ IZOLAČNÍ DESKY ≤ 0.034 W/m.K

VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

NOVÁ PLASTOVÁ OKNA S HODNOTOU $U_w \leq$ 0,9 W/m2.K
NOVÉ HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE S HODNOTOU $U_D \leq$ 1,2 W/m2.K

VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. V. VOMOČIL	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2015/08 STUPEŇ: DPS	ING. Vítězslav VOMOČIL IČO 13179527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PARDUBICE
INVESTOR :MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ OBEC : PŘELOUČ, ŠKOLNÍ Č.P. 1510 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ ŠKOLNÍ 1510, PŘELOUČ – ZATEPLENÍ OBJEKTU		
ŘEZ A – A – NOVÝ STAV	DATUM : V. 2015 MĚŘÍTKO: 1 : 50	D.1.1.14