



LEGENDA VŠEOBECNÁ

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 1NPE stř. 230V/TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

V SITI "TN": – ži.A1...IZOLACI ŽIVÝCH ČÁSTÍ

– ži.A2...KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ži.NA.3, tob.NA.2

V SITI "TN": – NORMALNÍ...AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

– DOPLNĚNÁ...OCHRANA NORMALNÍ+DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO CHRÁNIC

VOLBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ži.NA.2, tob.NA.1

V SITI "TN": – PROSTOR NORMALNÍ I NEBEZPEČNÝ...OCHRANA NORMALNÍ

– PROSTOR ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝ...OCHRANA DOPLNĚNÁ

OCHRANA PŘED ZKRATOVÝMI PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍM: – POUJISTKAMI A JISTIČI

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3; VIZ PROTOKOL

POZNÁMKY:

– ROZVODY PROVEDENÉ KABELY CYKY BUDOU ULOŽENY V LIŠTÁCH Z UMĚLÉ HMOTY.

– PŘI SOUBĚHU NEBO KŘÍŽOVÁNÍ SILNOPROUDÝCH KABELŮ S KABELY SLABOPROUDÝMI JE NUTNÉ DODRŽET TYTO

VZDÁLENOSTI: PŘI SOUBĚHU DO 5m-3cm, PŘI SOUBĚHU NAD 5m-10cm, PŘI KŘÍŽENÍ-1cm.

– PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ VZI, CHLAZENÍ ... VIZ. SAMOSTATNÁ PD

Ved. projektant	Odpor. projektant	Vypracoval	Archiv	<div>E-dir</div> <div>5.r.o.</div> <div>Kosalice čp.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČO: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 edir.novak@seznam.cz</div>	
Jiří Svoboda		Ing. J. Lněnička			
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč				Zak. č.	657/06/17
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ ŠKOLNÍ č.p. 1510, PŘELOUČ - VĚTRÁNÍ UČEBEN				Stupeň	DPS
				Datum	06/2017
				Měřítko	1:100
				Formát	2 x A4
D.1.4. - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVĚB D.1.4.3. - ELEKTROINSTALACE				Část	Číslo příl.
Obsah				Půdorys 1.PP	02