

ŘEZ A–A



POZNÁMKA

2400 / W ø 355	MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
2400 / W ø 355	MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
SH 2500	VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
OS 2500	VZDÁLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
	POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ

MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M

HHR	U PŘECHODU, ROVNÁ HORNÍ HRANA
SHR	U PŘECHODU, ROVNÁ SPODNÍ HRANA
OSOVĚ	U PŘECHODU, PŘECHOD JE ZPŘECHODOVÁN OSOVĚ

VZHLEDEM K TOMU, ŽE NOVÉ VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDE MONTOVÁNO DO STÁVAJÍCÍ ČÁSTI OBJEKTU A NĚKTERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE (VĚNCE, PŘEKLADY) A STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGICKÉ ROZVODY (ÚT, ZTI) NEBYLO MOŽNO ZAMĚŘIT, MOHOU NASTAT KOLIZE S NOVĚ NAVRŽENÝM ZAŘÍZENÍM VZT!! PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TEDY NUTNO PROVĚŘIT NOVĚ NAVRŽENÉ POTRUBNÍ TRASY, UMÍSTĚNÍ JEDNOTEK, VYÚSTEK A POD. A PŘÍPADNÉ KOLIZE ŘEŠIT S PROJEKTANTEM VZDUCHOTECHNIKY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU!!

S

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Jiří Svoboda	Jiří Svoboda	Jiří Svoboda

Jiří SVOBODA
projekce vzduchotechnických zařízení
ČKAIT 0700995
Jezbořice čp. 88, 530 02 Pardubice
e-mail: svoboda.66@seznam.cz

INVESTOR: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
IČ: 00274101; DIČ: CZ00274101

MÍSTO STAVBY: ulice Školní č.p. 1510, 50, 535 01 Přelouč

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ ŠKOLNÍ č.p. 1510, PŘELOUČ – VĚTRÁNÍ UČEBEN

D.1.4.–TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, D.1.4.2–VZDUCHOTECHNIKA

PŮDORYS 1.PP + ŘEZ A–A

FORMÁT	3 A4
DATUM	05/2017
ÚČEL	DPS
MĚŘÍTKO	
Č.ZAKÁZKY	212/05/2017
ZMĚNA	
ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.2–02