PŮDORYS 2.NP



ŘEZ C–C



POZNÁMKA

- 2400 / 1 ø 315 — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h, ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- 2400 / 1 ø 315 — MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h, ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- SH 2500 — VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- OS 2600 — VZDÁLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ
- MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZAVĚSŮ 3 M
- HHR — U PŘECHODU, ROVNÁ HORNÍ HRANA
- SHR — U PŘECHODU, ROVNÁ SPODNÍ HRANA
- OSOVÉ — U PŘECHODU, PŘECHOD JE ZPŘECHODOVÁN OSOVĚ

VZHLEDEM K TOMU, ŽE NOVÉ VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDE MONTOVÁNO DO STÁVAJÍCÍ ČÁSTI OBJEKTU A NĚKTERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE (VĚNCE, PŘEKLADY) A STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGICKÉ ROZVODY (OT, ZT) NEBYLO MOŽNO ZAMĚŘIT, MOHOU NASTAT KOLIZE S NOVĚ NAVRŽENÝM ZAŘÍZENÍM VZT! PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TEDY NUTNO PROVĚŘIT NOVĚ NAVRŽENÉ POTRUBNÍ TRASY, UMÍSTĚNÍ JEDNOTEK, VÝUSTEK A POD. A PŘÍPADNÉ KOLIZE ŘEŠIT S PROJEKTANTEM VZDUCHOTECHNIKY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU!!

S

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	**Jiří SVOBODA** projekce vzduchotechnických zařízení ČKAIT 0700995 Jestřabice čp. 88, 530 02 Pardubice e-mail: svoboda.656@seznam.cz
Jiří Svoboda	Jiří Svoboda	Jiří Svoboda	
INVESTOR: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč IČ: 00274101; DIČ: CZ00274101			FORMÁT: A4
			DATUM: 05/2017
MÍSTO STAVBY: ulice Školní č.p. 1510, 50, 535 01 Přelouč			ÚČEL: DPS
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ ŠKOLNÍ č.p. 1510, PŘELOUČ – VĚTRÁNÍ UČEBEN			MĚŘÍTKO: 1:50
			Č.ZAKÁZKY: 212/05/2017
D.1.4.–TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, D.1.4.2–VZDUCHOTECHNIKA			ZMĚNA:
PŮDORYS 2.NP + ŘEZ C–C			ČÍSLO KOPIE: ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.2–04