

RMS1, RMS2, RMS3 ... ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ

SKŘÍŇOVÉ ROZVÁDĚČE – STÁVAJÍCÍ

KRYTÍ DO IP30/20

USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ A ŠTÍTKŮ DLE ZVYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3 PEN STŘ. 50HZ , 230/400V/TN-C-S

OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1 NPE STŘ. 50HZ , 230V/TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

V SÍTI "TN": – čl.A1...IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ

– čl.A2...KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.3, tab.NA.2

V SÍTI "TN": – NORMÁLNÍ...AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

– DOPLNĚNÁ...OCHRANA NORMÁLNÍ+DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO CHRÁNIČ

VOLBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.2, tab.NA.1

V SÍTI "TN": – PROSTOR NORMÁLNÍ I NEBEZPEČNÝ...OCHRANA NORMÁLNÍ

– PROSTOR ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝ...OCHRANA DOPLNĚNÁ

OCHRANA PŘED ZKRATOVÝMI PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍM: – POJISTKAMI A JISTIČI

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3: VIZ PROTOKOL

ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ V POLI SILNOPROUDU:

– OSADIT NOVOU VÝZBROJ VČ PRODRÁTOVÁNÍ NA NOVĚ OSAZENOU DIN LIŠTU

– ÚPRAVA MASKY

1 / 4

Ved. projektant	Odpov. projektant	Vypracoval	Archív	E-dir s.r.o. Kasalice čp.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČO: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 edir.novak@seznam.cz		
Jiří Svoboda		Ing. J. Lněnička				
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč						
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ ŠKOLNÍ č.p. 1510, PŘELOUČ - VĚTRÁNÍ UČEBEN D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3. - ELEKTROINSTALACE				Zak.č.	657/06/17	
				Stupeň	DPS	
				Datum	06/2017	
				Měřítko	---	
				Formát	7 x A4	kopie
Obsah				Část	Číslo příl.	
Rozváděče				D.1.4.3.	05	