










Legenda použitých značek:

-  - nové LED svítidlo na sadovém stožáru
-  - nové LED svítidlo na výložníku a stožáru
-  - nové LED svítidlo na výložníku pro osvětlení přechodu pro chodce
-  - číslo osv. bodu : č. rozvaděče - pořadové číslo osv. bodu v ulici
-  - uhlí náložnou svítidla
-  - svítidlo tok
-  - optika
-  - typ navrhovaného sv.
-  - DN - úzká optika
- - DW - střední optika
- - DX - široká optika dopředu a dozadu
- - DPR - asymetrická optika

Rozvonná soustava: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S
Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
ochranné opatření - automatickým odpojením od zdroje,
Stávající svítidla dle ČSN 34 1010:
ochrana nulováním
Vnější prostory dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - prostor nebezpečný.

MANAŽOR PROJEKTU		VYPRACOVAL:		KONTROLA:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PROJEKCE: ELEKTRO		JIRI LOCKER	
OBEC: PŘELOUČ		KRAJ: PARDUBICKÝ		INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1666, 535 33 PŘELOUČ	
NÁZEV AKCE: MĚSTO PŘELOUČ - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY: 201726		FORMAT A4: A4	
ČÁST: ELEKTROINSTALACE		DRUH PROJEKTU: PS		DATUM: 12/2017	
NÁZEV VÝKRESU: D.EL.02 Situace VO sch		MĚŘITKO: 1:1000		ČÍSLO VÝKRESU: D.EL.02.5	
SITUACE VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - ČÁST 5		PARE Č.:			



Sokolovská 982
518 01 Rychboun nad Kladnou
kontakt: +420 486 531 538
info@dabona.eu
www.dabona.eu