




Legenda použitých značek:

-  - nové LED svidlo na sadovém stožaru
-  - nové LED svidlo na výložníku a stožaru
-  - nové LED svidlo na výložníku pro osvětlení přechodu pro chodce

- 001-001
01
2300 lm
DMRO
Typ
- číslo osv. bodu : č. rozvaděče - pořadové číslo osv. bodu v ulici
 - uhlí náklonu svítidla
 - svítivost lsk
 - optika
 - typ navíšeného sv.
 - DN - úzká optika
 - DW - střední optika
 - DW - široká optika dopředu a dozadu
 - DX - extra široká optika
 - DPR - asymetrická optika

Rozvodná soustava: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S


Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

ochranné opatření - automatickým odpojením od zdroje,

Stávající svítidla dle ČSN 34 1010:

ochrana nulováním

Vnější prostory dle ČSN 33 2000-5-61 ed. 3 - prostor nebezpečný.

MANAŽER PROJEKTU		VYPRACOVAL:		KONTROLA:	 Sídlo: 602 001 518 01 Rychnov nad Kněžnou kontakt: +420 481 531 038 dabona@dabona.eu www.dabona.eu
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESÍ: ELEKTRO		JIRI LOCKER		JIRI LOCKER	
OBEC: PŘELOUČ		KRAJ: PARDUBICKÝ			
INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1666, 535 33 PŘELOUČ					
ČÍSLO ZAKÁZKY: 201726					
NÁZEV AKCE: MĚSTO PŘELOUČ - SNIŽEN ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ					FORMÁT A4: B4
ČÁST: ELEKTROINSTALACE					DRUH PROJEKTU: PS
NÁZEV VÝKRESU: D.EL.02 Situace VO.sch					DATUM: 12/2017
SITUACE VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - ČÁST 2					MĚŘÍTKO: 1:1000
					ČÍSLO VÝKRESU: D.EL.02.2
					PARE C.