




### Legenda použitých značek:

-  - nové LED svítidlo na sadovém stožáru
  -  - nové LED svítidlo na výložníku a stožáru
  -  - nové LED svítidlo na výložníku pro osvětlení přechodu pro chodce
- 001-001  
01  
2300 lm  
DABO  
Typ
- číslo osv. bodu : č. rozvaděče - pořadové číslo osv. bodu v ulici
  - uhlí náklonu svítidla
  - světelný tok
  - optika
  - typ navízejícího sv.
- DN - úzká optika
  - DW - střední optika
  - DX - široká optika dopředu a dozadu
  - DPR - asymetrická optika

Rozvodná soustava: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S  
Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:  
ochranné opatření - automatickým odpojením od zdroje,  
Stávající svítidla dle ČSN 34 1010:  
ochrana nulováním  
Vnější prostory dle ČSN 33 2000-5-61 ed. 3 - prostor nebezpečný.

MANAŽER PROJEKTU		VYPRACOVAL:		KONTROLA:	
ZODPOVĚDÁVÝ PROJEKTANT		JIRÍ LOCKER		JIRÍ LOCKER	
PROFESÍ: ELEKTRO					
OBEC: PŘELOUČ		KRAJ: PARDUBICKÝ			
INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1666, 535 33 PŘELOUČ		ČÍSLO ZAKÁZKY: 201726			
NÁZEV AKCE: MĚSTO PŘELOUČ - SNIŽEN ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		FORMÁT A4		B44	
ČÁST: ELEKTROINSTALACE		DRUH PROJEKTU: PS			
NÁZEV VÝKRESU: D.EL.02 SITUACE VO.sch		DATUM: 12/2017			
SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - ČÁST 3		MĚŘITKO: 1:1000			
		ČÍSLO VÝKRESU: D.EL.02.3		PARE Č.	

