



Učastníci výzvy:  
Ref.č. - referenční číslo místnosti dle ČSN EN 12464-1  
 $\bar{E}_m$  - udržovaná osvětlenost (lx)  
UGR<sub>L</sub> - maximální mezni hodnota indexu oslnění podle UGR  
U<sub>0</sub> - minimální rovnoměrnost osvětlení  
R<sub>a</sub> - minimální index podání barev

- instalace provedené kabely CYKY pod omítkou popř. inst. trubkách v podlaží
- podomítkové vypínače a zásuvky instalovány do krabic KP67/2 ve výšce cca:
  - vypínače – 1200 mm nad podlahou
  - zásuvky – 300, 1200 mm nad podlahou a dle požadavků gastrotechnologie
- přípojňové krabice pro připojení topné izolky s termostatem (dodává technologie) v topném žebříku
- zásuvka instalována ve skříní rozdělovače topení
- přesné umístění vypínačů, zásuvek a kab. vývodů koordinovat s dodavatelem technologie kuchyně a interiérem
- nouzová svítilna "N" napájena z nevyplněné fáze příslušného obvodu osvětlení
- pospojování ve významných místnostech provedeno vodičem CY4
- v objektu bude provedeno hlavní ochranné pospojování (dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 a ČSN 33 2000–5–54 ed.2, na hlavní ochranou přípojnici HOP–2 (typová přípojnice WERT) vodiči CY16
- na HOP budou připojeny všechny rozšlehy vodiče čisti objektu (zejména potrubní rozvody vody a plynu, přípojnice PEN rozvodů, ocelové konstrukce ...) a vodičem FeZn10 mm bude uzemněna na zemnicí soustavu

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

Výpracovní: Ing. Josef Haviříček		Odpovědný proj.: Ing. Josef Haviříček	Generální proj.: Ing. arch. Pavel Matěj, CSc
Kroj:	Parabulicový		Obec: Přelouč
Investor:	Město Přelouč		
Stavba:	DOSTAVBA MATĚŘSKÉ ŠKOLY V PŘELOUČI		
Místo:	Přelouč - MŠ Za Fontánou 935		
Část:	D.1.4 - ELEKTROINSTALACE		
Název výkresu:	PŮDORYS - 2.NP		
Ing. Josef Haviříček <i>projektant elektro</i> IČO: 652 06 560 Nerudova 1833, 530 02 Parabulice tel: +465 530 873, mob: 805 832 367 e-mail: jps.havircek@seznam.cz			
Formát	4 A4		
Datum	10.2015		
Stupeň	DRS		
Měřítko	1:50		
Zakázka číslo:	15-22		
Výkres číslo:	Vyhodnotení:		
EL2.02			