



Projecticon s.r.o. – ing. Papáček  
Antonína Kopeckého 151  
549 22 Nový Hrádek

- Přelouč - rekonstrukce  
sportoviště vč. zázemí

naše značka  
HM/14/V-K/98-37

vyřizuje  
Havrda Matěj DiS.

Přelouč  
Trstenická 1490

Datum  
28.05.2014

věc: **Žádost o vyjádření pro akci „Přelouč – rekonstrukce sportoviště včetně zázemí“  
v zájmovém území - viz. přiložená situace a ověření sítí ve správě VAK Pardubice  
a.s. středisko Přelouč a zaslání podmínek pro křížení s veřejným vodovodem,  
kanalizací a jednotlivými přípojkami**

**- vyjádření**

V zájmovém území - viz. Vámi přiložená situace se nachází ukončení zásobního vodovodního řadu LTH 100 – viz. přiložený orientační zakres – nutno vytyčit. Součástí tohoto řadu jsou jednotlivé armatury a stávající vodovodní přípojky, které nejsou součástí zakresu – nutno vytyčit. Vodovodní přípojka pro sportovní areál je ukončena ve vodoměrné šachtě, kde jsou osazeny dva vodoměry, jeden pro sportovní areál druhý pro přilehlý bytový dům v areálu. V zájmovém prostoru se rovněž nachází kanalizační řad B DN 500 a DN 100 – viz. přiložený orientační zakres – nutno vytyčit. Součástí kanalizačního řadu jsou jednotlivé kanalizační přípojky a revizní šachty, které nejsou součástí zakresu – nutno vytyčit.

Vodovody a kanalizace a.s. stř. Přelouč souhlasí se zmíněnou akcí, výhradně však za splnění následujících podmínek a požadavků Vak Pardubice a.s. středisko Přelouč:

**Podmínky pro křížení s veřejným vodovodem a kanalizací:**

- stavebník 25 dní před zahájením stavby požádá VaK Pardubice a.s. středisko Přelouč o **vytyčení trasy vodovodu a kanalizace, včetně jednotlivých přípojek a armatur**
- vodoměrná šachta zůstane na stávajícím místě
- v zájmovém území jsou stávající armatury, které v případě krátkého souběhu či křížení budou vyměněny za nové, případně opraveny, proto je nutno koordinovat případnou výměnu s Vak a.s. stř. Přelouč
- v případě nutnosti provede investor na vlastní náklady sondy k odhalení vodovodního a kanalizačního řadu a přípojek – dle pokynů Vak a.s. stř. Přelouč
- ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu je 1,5m – 3,0m od hrany potrubí na obě strany
  - viz. zákon o vodovodech a kanalizacích Sb. zákonů č. 274/2001, hlava VI, § 23. – platí i pro jednotlivé přípojky
- v tomto ochranném pásmu nesmí vést žádné jiné sítě
- Vak a.s. stř. Přelouč provede výměnu jednotlivých armatur ve vlastní správě, proto je nutno nás informovat v dostatečně velkém časovém předstihu o počátku stavebních prací
- poloha potrubí a souvisejících zařízení bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude