

úsek majetkové správy  
oddělení okresu Pardubice

E-dir s.r.o.  
Štrossova 291  
Pardubice 530 03

**Váš dopis /ze dne**

**Naše č. j.**  
SUSPK/2581/2014

**Vyřizuje**  
Cvrkalová, DiS.

**V Pardubicích dne**  
19.5.2014

**Stanovisko SÚSPk k stavebnímu povolení „Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Klenovce“**

Pardubický kraj je vlastníkem silnic II. a III. třídy na území Pardubického kraje a zároveň je i vlastníkem silničních pozemků pod těmito dopravními stavbami. Správa a údržba silnic Pardubického kraje je zřízena Pardubickým krajem a na základě zřizovací listiny ve vymezeném rozsahu hospodaří s tímto majetkem. Toto vyjádření nahrazuje souhlas vlastníka silničního pozemku a silniční stavby z titulu jejich dotčení výše uvedenou stavbou.

Stavba se dotkne silnic č. III/34216 na p.p.č. 244 v k.ú. Klenovka pěti protlaků, montážní jámy mimo silniční těleso – za obrubou nejedná se o silniční těleso, v případě **podélného uložení ke konci obce kde není obruba – jedná se o silniční těleso je nutno umístit veřejné osvětlení minimálně za příkop – nelze blíže z důvodu zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích**

**§ 29 Pevné překážky**

(1) Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení kromě zábradlí, zrcadel a hlásek, ostatní předměty tvoří pevnou překážku.

(2) Pevnou překážku lze umístit na pozemní komunikaci pouze na základě povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace.

Se stavbou v prostoru sil.pozemků souhlasíme za těchto podmínek:

1. U sil. správního úřadu Města Přelouče bude získáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice k umístění stavby.
2. Před zahájením stav. prací bude u téhož sil. správ. úřadu získáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice k provádění st.prací.
3. Při provádění stavby budou plně respektovány technické podmínky TP 146 "Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací" (schváleno MDS ČR OPK č.j. 20056/01-123 ze dne 30.3.2001 s účinností od 1.5.2001).
4. Sítě technického vybavení nebudou svou polohou bránit opravám a modernizaci silnic a ztěžovat provádění údržby dle ČSN 73 60 05.
5. Příčné protlaky budou navrženy kolmo k silnici v minimální hloubce 1,2 m startovací jámy budou umístěny minimálně 1 m od živ. krytu mimo silniční těleso .
6. Podélné zásahy do živického krytu vozovky nebudou navrženy.

7. K povolení k provádění stavebních prací bude doložen námi odsouhlasený příčný řez umístění Vo vztažený k ose komunikace s okótováním.
8. Požadujeme přizvání zástupce SUSPk k vytýčení uložení sítě a dále pak přizvat k odsouhlasení před záhozem, bez souhlasu SUSPk není možné předmětnou stavbu převzít zpět a dát souhlas s kolaudací.
9. Zásyp rýh a jam v prostoru sil. pozemku bude proveden nenamrzavým materiálem hutněným po vrstvách.
10. Výkopek nebude kladen na vozovku.
11. Při stavbě bude dbáno náležitostí zákona č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích.
12. Nebude dotčeno doprav. značení a ostatní silniční příslušenství.
13. Stavební práce v sil. pozemku budou zahájeny poté, co investor pozemek převezme spolu se závazkem uhradit předepsané poplatky.
14. Tímto souhlasíme s vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání silnice k umístění stavby v sil. pozemcích dle § 25 zák. 13/97 Sb.

Platnost vyjádření 2 roky.

S pozdravem

*Šárka Cvrkalová, DiS.*  
 **Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031 (17)

Šárka Cvrkalová, DiS.  
silniční správní technik

Předloženou situaci si ponecháváme jako součást spisu.



**Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice**

IČO: 00085031  
DIČ: CZ-00085031

tel.: +420 466 052 747  
fax: +420 466 052 734

e-mail: sarka.cvrkalova@suspk.cz