



Veřejné osvětlení v obci Lhota, Přelouč

II. etapa

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná v souladu s vnitřní směrnicí č. SM 10/2018
„Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“

Dodatečné informace č. 2

V Přelouči 30.7.2019

Dotaz dodavatele:

V PD je požadovane pri svietidlách IK10, v zverejnených štandardoch a špecifikácii je požadované IK 09.

"Stupeň ochrany difuzoru svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 09. "

Ktorá požiadavka platí tá čo je uvedená v PD alebo tá ktorá je v dokumente Standardy a špecifikace veřejného osvětlení ??

Odpověď zadavatele:

Specifikace prvků veřejného osvětlení vychází ze stanovené jednotné koncepce veřejného osvětlení města Přelouče, která uvádí požadovanou hodnotu stupně ochrany difuzoru svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům nejméně IK 09. S ohledem na tuto skutečnost připouští zadavatel hodnotu IK 09 jako vyhovující.

Bc. Pavel Caha

Odbor správy majetku
Kontaktní osoba zadavatele
Telefon: 466 094 182, 731 110 528
e-mail: pavel.caha@mestoprelouc.cz