



OPTIMA s.r.o. Ing. Šafránková
Žižkova 738
566 01 Vysoké Mýto

- Přelouč – existence sítí – regenerace
sídliště U Sokolovny

naše značka
HM/19/V-K/179-71

vyřizuje
Mgr. Havrda Matěj DiS.

Přelouč
Trstenická 1490

Datum
19.07.2019

věc: Žádost o vyjádření pro akci „Přelouč – stavební povolení – regenerace sídliště U Sokolovny“ v zájmovém území - viz. přiložená situace a ověření sítí ve správě VAK Pardubice a.s. středisko Přelouč

- vyjádření

V zájmovém území - viz. Vámi přiložená situace se nachází zásobní vodovodní řad PVC 315, LTH 150, LTH 100 a LTH 80 – nutno vytyčit. Součástí vodovodních řadů jsou jednotlivé vodovodní armatury a přípojky – nutno vytyčit. Dále se v zájmovém území nachází kanalizační řady PRE 400, Kam 300 B 400, PRE 1000 – nutno vytyčit. Součástí kanalizačního řadu jsou jednotlivé kanalizační přípojky DN 150 a DN 200 – nutno vytyčit.

K výše uvedené akci Vám sdělujeme následující:

Vak a.s. stř. Přelouč souhlasí s Vámi navrženou akcí za předpokladu:

- 1, stromová výsadba u čp. 1000, 1001, 1002 a 1009 bude provedena mimo ochranné pásmo vodovodu, ne dle PD
- 2, Vak a.s. stř. Přelouč provede výměnu stávajících armatur na vodovodním řadu, výkopové práce zajistí investor na vlastní náklady
- 3, nad vodovodním řadem nebude umístěna žádná stavba, ani drobného charakteru
- 4, Vak a.s. stř. Přelouč provede výměnu stávajících poklopů a rámců u kanalizačních šachet, osazení do nivelety zajistí investor
- 5, ve spolupráci s investorem bude provedena případná výměna stávajících vodovodních přípojek z materiálu FE na materiál PE

jiných námitek není

Mgr. Havrda Matěj DiS.
ved. střediska Přelouč
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČ: 60 10 86 31 DIČ: CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
-11