

k.ú. Přelouč

Nový NTL plynovod PE D110
uložený do trasy vyrušeného
a demont. potrubí oc DN150
v délce cca l=55.0m

Nový NTL plynovod PE D110
uložený v nové trase
v celkové délce cca l=14m

Nová ochr. tr. PE D225
L=10m, PŘEKOP

Nový NTL plynovod PE D225
uložený do trasy vyrušeného
a demont. potrubí oc DN200
v délce cca l=64.0m

Provizorní zásobník
CNG 150m3

Balonovací jáma 2x1,5x1,5m
1x Balonování oc DN100 (2x balon)

Balonovací jáma 2x1,5x1,5m
1x Balonování oc DN200 (2x balon)

Místo napojení na stáv. plynovod oc DN100
Montážní jáma 2x1,5x1,5m -
1x Přechodový kus PE D110/oc DN100
1x Záslepka PE 110, FRIALEN MV
1x Obj. přesuvka SCHUCK SMU-S DN100 PN16
1x Rozpěrná deska oc DN100, Fastra

Montážní jáma 2x1,5x1,5m -
1x Obj́mka PE D225, FRIALEN UB
1x Záslepka PE D225, FRIALEN MV
1x Rozpěrná deska DN200, Fastra

Balonovací jáma 2x1,5x1,5m
1x Balonování PE D225 (2x balon)

Nový NTL plynovod PE D110
uložený do trasy vyrušeného
a demont. potrubí oc DN100
v délce cca l=15.0m

Nová ochr. tr. PE D225
L=10m, PŘEKOP

Balonovací jáma 2x1,5x1,5m
1x Balonování oc DN200 (2x balon)

Místo napojení na stáv. plynovod oc DN200
Montážní jáma 2x1,5x1,5m -
1x Přechodový kus PE D225/oc DN200
1x Záslepka PE D225, FRIALEN MV
1x Obj́mka PE D225, FRIALEN UB
1x Obj. přesuvka SCHUCK SMU-S DN200 PN16
1x Rozpěrná deska oc DN200, Fastra
km 0.000,00

Montážní jáma 2x1,5x1,5m -
1x Red. T-kus PE D225/D110, FRIALEN BTR
2x Obj́mka PE D225, FRIALEN UB
1x Obj́mka PE D110, FRIALEN MB
km 0.004,00

Nová ochr. tr. PE D315
L=12m, PŘEKOP

Nový NTL plynovod PE D225
uložený do trasy vyrušeného
a demont. potrubí oc DN200
v délce cca l=63.0m

Stávající ocelový NTL plynovod
určený k vyrušení, odplynění,
zaslepení a ponechání v zemi

Nová ochr. tr. PE D315
L=15m, PŘEKOP

Montážní jáma 2x1,5x1,5m -
1x Obj́mka PE D160, FRIALEN MB
2x Záslepka PE D160, FRIALEN MV

Balonovací jáma 2x1,5x1,5m
1x Balonování PE D160 (2x balon)

Balonovací jáma 2x1,5x1,5m
1x Balonování PE D225 (2x balon)

Montážní jáma 2x1,5x1,5m -
1x Obj́mka PE D225, FRIALEN UB
1x Záslepka PE D225, FRIALEN MV
1x Rozpěrná deska DN200, Fastra

Balonovací jáma 2x1,5x1,5m
1x Balonování oc DN200 (2x balon)

Nová ochr. tr. PE D315
L=7m, PŘEKOP

Montážní jáma 2x1,5x1,5m -
1x Red. T-kus PE D225/D110, FRIALEN BTR
2x Obj́mka PE D225, FRIALEN UB
1x Obj́mka PE D110, FRIALEN MB
km 0.115,00

Montážní jáma 2x1,5x1,5m -
1x Red. T-kus PE D225/D160, FRIALEN BTR
2x Obj́mka PE D225, FRIALEN UB
1x Obj́mka PE D160, FRIALEN MB
km 0.118,00

Stávající ocelový NTL plynovod
určený k vyrušení, odplynění,
zaslepení a ponechání v zemi

Nová ochr. tr. PE D315
L=1m, PŘEKOP

Nový NTL plynovod PE D225
uložený do trasy vyrušeného
a demont. potrubí oc DN250
v délce cca l=27.0m

Balonovací jáma 2x1,5x1,5m
1x Balonování PE D225 (2x balon)

Montážní jáma 2x1,5x1,5m -
1x Obj́mka PE D225, FRIALEN UB
1x Záslepka PE D225, FRIALEN MV
1x Rozpěrná deska DN250, Fastra

Balonovací jáma 2x1,5x1,5m
1x Balonování oc DN250 (2x balon)

Nový NTL plynovod PE D225
uložený do trasy vyrušeného
a demont. potrubí oc DN250
v délce cca l=30.0m

Stávající ocelový NTL plynovod
určený k vyrušení, odplynění,
zaslepení a ponechání v zemi

Nová ochr. tr. PE D315
L=1m, PŘEKOP

Nový NTL plynovod PE D63
uložený v nové trase
v celkové délce cca l=13m

Nová ochr. tr. PE D110
L=8m, PŘEKOP

Nová ochr. tr. PE D315
L=7m, PŘEKOP

Nový NTL plynovod PE D225
uložený do trasy vyrušeného
a demont. potrubí oc DN250
v délce cca l=55.0m

Nová ochr. tr. PE D315
L=1m, PŘEKOP

šoupátko s PE konci AVK PE D225

Místo napojení na stáv. plynovod oc DN250
Montážní jáma 2x1,5x1,5m -
1x Přechodový kus PE D225/oc DN200
1x Záslepka PE D225, FRIALEN MV
1x Obj́mka PE D225, FRIALEN UB
1x Obj. přesuvka SCHUCK SMU-S DN250 PN16
1x Redukce oc DN200/DN250 PN16
1x Rozpěrná deska oc DN250, Fastra
km 0.238,00

Balonovací jáma 2x1,5x1,5m
1x Balonování oc DN250 (2x balon)

Montážní jáma 2x1,5x1,5m -
1x Red. T-kus PE D225/D63, FRIALEN BTR
2x Obj́mka PE D225, FRIALEN UB
1x Obj́mka PE D63, FRIALEN MB
km 0.192,00

Balonovací jáma 2x1,5x1,5m
1x Balonování oc DN250 (2x balon)

Montážní jáma 2x1,5x1,5m -
1x Obj́mka PE D225, FRIALEN UB
1x Záslepka PE D225, FRIALEN MV
1x Rozpěrná deska DN250, Fastra

Balonovací jáma 2x1,5x1,5m
1x Balonování PE D225 (2x balon)

Montážní jáma 2x1,5x1,5m -
1x Red. T-kus PE D225/D110, FRIALEN BTR
2x Obj́mka PE D225, FRIALEN UB
1x Obj́mka PE D110, FRIALEN MB
km 0.174,00

Nová ochr. tr. PE D225
L=5m, PŘEKOP

Nový NTL plynovod PE D110
uložený do trasy vyrušeného
a demont. potrubí oc DN100
v délce cca l=71.0m

Nová ochr. tr. PE D225
L=1m, PŘEKOP

Balonovací jáma 2x1,5x1,5m
1x Balonování oc DN250 (2x balon)

ÚSEK 1
ÚSEK 2
ÚSEK 3
ÚSEK 4
ÚSEK 5

ŽIŽKOVA
TYRŠOVA
ČS. ARMÁDY
K. ČAPKA
NEZKRUHOVÁNO

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16

LEGENDA:

- NTL plynovodní rozvody umístěné v nové trase
- Rekonstruované NTL plynovodní rozvody v trase stávajícího NTL plynovodního potrubí
- Stávající NTL plynovodního potrubí
- Stávající NTL plynovodního potrubí
- NTL plynovodního potrubí rušené
- Kanalizace
- Vodovod
- VD — VD — VD — Kabel veřejného osvětlení
- Energetické kabely NN - nadzemní vedení
- Energetické kabely NN - zemní vedení
- Energetické kabely VN - zemní vedení
- Energetické kabely NN - ČETÍN
- Telekomunikační kabely - TlapNet
- Sdělovací kabely - ČETÍN
- Zpevněné plochy
- 243/34 — Čísla pozemků dle KN
- *111 — Čísla stavebních pozemků dle KN
- P1 — Označení pro rekonstruované přípojky
- Hranice pozemků dle KN

S

Stupeň: US	Měřítko: 1:500	Navrhovali: R. Peml	Poznámka:	Svazek:
		Kreslil: M. Krtička		
Č.zakázky: 917		Schválil: K. Myška	Datum: 10/2019	
REPLYN s.r.o. Bělehradská 542 530 09 Pardubice tel/fax: 466 263 685 e-mail: info@replyn.cz		Akce: Reka MS Přelouč - Žižkova II	Patří k:	
		Situace stavby	Čkopie:	Číslo výkresu: RP-1-0630