

K.Ú. Přelouč

Montážní jáma 2x1,5x1,5m –  
2x DbJ. přesuvka SCHUCK SMU-K DN150 PN16  
Balonovací jáma 2x1,5x1,5m  
1x Balonování oc DN150 (2x balon)

Nový STL plynovodu PE D63  
uložený do trasy vyrušeného  
a demont. potrubí oc DN100  
v délce cca l=60,0m  
Nová ochr. tr. PE D110  
L=10m, PREKOP

Montážní jáma 2x1,5x1,5m –  
1x T-kus PE D160/D160, FRIALEN T  
1x Redukce PE D160/D90, FRIALEN BR  
1x Redukce PE D90/D63, FRIALEN MR

Nová ochr. tr. PE D110  
L=10m, PREKOP  
Nový STL plynovodu PE D63  
uložený do trasy vyrušeného  
a demont. potrubí oc DN100  
v délce cca l=60,0m  
Nová ochr. tr. PE D110  
L=10m, PREKOP


Montážní jáma 2x1,5x1,5m –  
1x Kaleno 45° PE D160, FRIALEN W45°  
1x Záslepka PE D160, FRIALEN MV  
1x Rozpěrná deska DN150, Fastra

Uzavření STL plynovodu  
oc DN150 stoplováním  
Montážní jáma 2x1,5x1,5m –  
1x stoplovací návarek  
1x bezp. odfuk  
1x balon oc DN150

Stáv. NTL plynovody oc DN200, DN150 a PE D225  
určené k vyrušení v celkové délce cca l=131m

LEGENDA:

- Rok rekonstrukce plynovodního rozvodu v trase  
stávajícího NTL plynovodního potrubí  
Sávající NTL plynovodního potrubí  
Sávající NTL plynovodního potrubí  
NTL plynovodního potrubí nasazené  
STL plynovodního potrubí nasazené  
Kanalizace  
Kabelové vedení  
Kabelové vedení  
Energetické kabely NN - nadzemní vedení  
Energetické kabely NN - zemní vedení  
Energetické kabely NN - CETIN  
Energetické kabely NN - CETIN  
Sálavací kabely - CETIN  
Zpevněné plochy  
Číslo pozemků dle KN  
Číslo stavebního pozemku dle KN  
Označení pro rekonstruované přípojky  
Hranice pozemků dle KN



Stupeň měřítka: PD 1:500		Navrhovatel: R. Penl		Poznámka:		Svazek:	
Kreslil: M. Králík		Schválil: K. Myška		Datum: 10/2019		Patří k:	
Číslo zakázky: 1226		AKCE: Reko MS Přelouč - Smetanova		Číslo výkresu: RP-		SITUACE	
Blažkova 542 530 09 Pardubice tel/fax 466 263 665 e-mail info@pne.cz		Smetanova		Číslo výkresu: RP-		SITUACE	

Uzavření STL plynovodu  
oc DN100 stoplováním  
Montážní jáma 2x1,5x1,5m –  
1x stoplovací návarek  
1x bezp. odfuk  
1x balon oc DN100

Místo napojení na stáv. STL plynovod oc DN100  
Montážní jáma 2x1,5x1,5m –  
1x DbJ. přesuvka SCHUCK SMU-S DN100, Fastra  
1x Rozpěrná deska oc DN100, Fastra

Nový STL plynovod PE D160  
uložený do trasy vyrušeného  
a demont. potrubí oc DN150  
v délce cca l=118,0m  
Nová ochr. tr. PE D225  
L=16,0m, PREKOP

Šoupátko s PE kord. AVK PE D225  
L=10,0m, PREKOP

OSEK 2