ŘEZ A - A´



ŘEZ B - B´



PŮDORYS



PROSTUP PRO NÁTOKOVÉ POTRUBÍ DN 250 + TĚSNĚNÍ PRYŽOVÝMI SEGMENTY
STAŽENÝMI NEREZOVÝMI DESKAMI

LEGENDA

1 - BETONOVÁ NADRŽ SE DNEM 9/2,8/2,65
2 - BETONOVÁ NADRŽ BEZ DNA 9/1,0
3 - BETONOVÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA 9.4
4 - VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-0.1 63/10,12 - 8 ks
5 - UZAMYK. POKLOP DN 600 mm, D 400 - 4 ks, PACHOTĚSNÝ, VODOTĚSNÝ
6 - NEREZOVÝ ŽEBŘÍK S PROTISKLIUZOVÝMI STUPADLY s výsuvným madlem - délka 1,85 m, šířka 0,5 m
- NEREZOVÝ ŽEBŘÍK S PROTISKLIUZOVÝMI STUPADLY - délka 1,60 m, šířka 0,5 m
7 - VYSPÁDOVÁNÍ DNA NÁDRŽE - BETON C 30/37 XA2
8 - PÍSKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP - fr. 0-4 mm 50 mm
9 - ZÁKLADOVÁ PODKLADNÍ DESKA - beton C12/15, vyztužená kari sítí 150x150x8 mm
10 - ROSTLÁ ZEMINA
11 - JÍMKA PRO MOBILNÍ ČERPADLO
12 - ČESLICOVÝ KOŠ S PŘICHYCENÍM A ZVEDACÍM ZAŘÍZENÍM, PRŮLINY 30 mm (400x300x700 mm)
13 - POROROŠT Z NEREZI 30x30/25 - plocha cca 1, 6 m2
14 - RÁM PODESTY Z NEREZI, U PROFILY PŘICHYCENÉ KE STĚNĚ ŠACHTY délka celkem 4,0 m
15 - ČERPACÍ JÍMKA SPODNÍ VODY

POZNÁMKA

ZÁKLADOVOU SPÁRU DOPORUČUJEME POUZE ZAROVNAT A VIBRAČNĚ NEPŘEHUTŇOVAT
POKUD DOJDE BĚHEM VÝSTAVBY K JEJÍMU NEGATIVNÍMU OVLIVNĚNÍ SRÁŽKOVOU VODOU
JE NEZBYTNÉ PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ ROZBŘEDLOU VRSTVU ODSTRANIT
AŽ NA SEDIMENT PEVNÉ KONZISTENCE
ZÁKLADOVOU SPÁRU OVLIVNĚNOU MOŽNÝMI DODATEČNÝMI PRŮSAKY JE NUTNÉ UDRŽOVAT
CELODENNÍM ČERPÁNÍM SUCHOU, RESP. BEZ PŘÍTOMNOSTI VODY TAK, ABY DOŠLO K VYZRÁNÍ
BbetonOVÝCH KONSTRUKCÍ

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové
tel. 495 407 520, 495 217 150
e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA	DATUM:	2/2019
VYPRACOVAL:	IVA KOUBOVÁ	Č. ZAKÁZKY:	132017
INVESTOR:	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ	MĚŘÍTKO:	1:25
AKCE:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MĚLICE S PŘEVEDENÍM ODPADNÍCH VOD DO LOHENIC	FORMÁT:	4 A4
		Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
OBJEKT:	IO 05 PŘEČERPÁVACÍ STANICE - STAVEBNÍ ČÁST		
VÝKRES:	PŘEČERPÁVACÍ STANICE č.1 - MĚLICE PODZEMNÍ NÁDRŽE	D5.b.01	