

OBSAH:

B.2.8.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.2.8.2 - SITUACE PBS

B.2.8.3 - PŮDORYS 1. PP

B.2.8.4 - PŮDORYS 1. NP

B.2.8.5 - PŮDORYS 2. NP

B.2.8.6 - PŮDORYS 3. NP

Projektant stavební části:	Projektant profese:	
Ing. Vítězslav Vomočil	Ing. Věra Štefanidesová	
Okres: Pardubice	Místo: parc.č.st. 479/1, k.ú. Přelouč	
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč		
Akce: ZŠ KLADESKÁ 494, PŘELOUČ PŮDNÍ VESTAVBA		Ing. Věra Štefanidesová Projektová činnost ve výstavbě Ústí 29, 755 01 pošta Vsetín IČO: 41236742 tel.: 571420704, mob.: 603115983 e-mail: v.stef@post.cz
Název výkresu: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Datum: 08/2019
		Formáty: 22 x A4
		Stupeň: DPS
		Číslo výkresu: B.2.8

12. PROVOZNÍ OPATŘENÍ

Požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky PO podléhají kontrolám podle § 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění všech dalších změn a doplňků, a to nejméně 1x za rok, pokud výrobce zařízení v technické dokumentaci nestanoví lhůty kratší. Jedná se o přenosné hasicí přístroje, vnitřní odběrní místa požární vody, požární uzávěry, nouzová svítidla, systém požárního větrání CHUC A, domácí rozhlas.

13. ZÁVĚR

Stavba „ZŠ Kladenská 494, Přelouč – půdní vestavba“ je posouzena podle platných ČSN a po splnění požadavků tohoto PBŘ z hlediska PO vyhovuje.

Do stavby smí být zabudovány pouze takové výrobky, materiály a konstrukce, které vyhovují § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), tj. schválené podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. a podle dalších souvisejících platných předpisů.

22. 8. 2019

vypracovala ing. Věra Štefanidesová
autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb
ČKAIT 0700872
Ústí 29, 755 01 Vsetín
tel.: 571 420 704; 603 115 983; e-mail: v.stef@post.cz






LEGENDA

- HRANICE POZEMKŮ
- 307/1 ČÍSLA PARCEL
- POSUZOVANÝ OBJEKT
- POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

- SOUSEDNÍ OBJEKTY ZŠ
- ➔ PŘÍJEZD VOZIDEL HZS



Projektant stavební části:	Projektant profese:	Ing. Věra Štefanidesová Projektová činnost ve výstavbě Ústí 29, 755 01 pošta Vsetín IČO: 41236742 tel.: 571420704, mob.: 603115983 e-mail: v.stef@post.cz	
Ing. Vítězslav Vomočil	Ing. Věra Štefanidesová		
Okres: Pardubice	Místo: parc.č.st. 479/1, k.ú. Přelouč	ZŠ Kladenská 494, PŘELOUČ PŮDNÍ VESTAVBA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč			
Akce:	SITUACE PBS		Datum: 08/2019
Název výkresu:			Měřítko: 1:1000
			Stupeň: DPS
			Číslo výkresu: B.2.8.2