



LEGENDA:

HROMOSVOD – LPS III

- JÍMACÍ VEDENÍ – DRÁT AlMgSi D8mm
NA PŘÍSL. STŘEŠNÍCH PODPĚRÁCH NAPŘ. TYPU PV...
VÝŠKA PODPĚR MIN. 60mm
- ZEMNÍCI VÝVOD DRÁTEM FeZn D=10mm
 - SVORKY VE FUNKCI ZKUŠEBNÍ BUDOU OČÍSLOVÁNY DLE VÝKR. DOKUMENTACE.
 - NA HLAVNÍ OCHRANNOU (EKVIPOTENCIÁLNÍ) PŘÍPOJNICI HOP BUDOU SAMOSTATNÝMI
- VODIČI CY/CYA 10–16mm² PŘÍPOJENY VŠECHNY CIZÍ VODIVÉ ČÁSTI VSTUPUJÍCÍ DO OBJEKTU (PLYN, VODA, OK, VRATA...)

OCHRANA PŘED BLESKEM DLE ČSN EN 62 305 ed.2 1 AŽ 4

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
– AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

JE NUTNO RESPEKTOVAT MINIMÁLNÍ DOSTATEČNOU VZDALENOST VSECH VNĚJŠÍCH VODIVÝCH ČÁSTÍ OD SOUSTAVY OCHRANY PŘED BLESKEM

POKUD BUDOU INSTALOVÁNY STAVEBNÍ ČI JINÉ ČÁSTI ZASAHOJÍCÍ NAD ÚROVŇ STŘECHY JE TŘEBA ŘEŠIT JEJICH OCHRANU PŘED PŘÍMÝM ÚDEREM BLESKU UMÍSTĚNÝM DO OCHRANNÉHO PROSTORU JÍMAČE

Vypracoval: Emil Bulavčák <i>Bulavčák</i>		Zodp. projektant: Ing.Tomáš Srba <i>Srba</i>		TOMÁŠ SRBA Náměstí Míru 188 Heřmanův Městec 538 03 e-mail: srbatomas@seznam.cz IČO: 04695461
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč				
Místo stavby: Přelouč, parc. 293/1, 289/4, 283/2, 289/5, 293/3 kú. Přelouč (kat. území 724560), Pardubický kraj				
Stupeň:	DPS	Akce: Víceúčelové hřiště(ledová plocha)vč.garáže TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		Paré:
Formát:	A3			
Měřítko:	1:50	Část: STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE		
Datum:	05/2020	Název: GARÁŽ A SKLAD - HROMOSVOD,POHLED		Číslo příl.: D.1.4. 09
Zakázkové č.:	20-29			