

SÍTĚ:

HLAVNÍ PŘÍVOD EL. ENERGIE PRO SPORTOVIŠTĚ "LEDOVÁ PLOCHA"

KANALIZAČNÍ ŘÁD (PRE 600, 900, 1050) - VaK Pardubice

STŘEDOTLAKÉ ROZVODY PLYNU (STL) - provozovatel GasNet, s.r.o.


METALICKÝ KABEL - provozovatel CETIN a.s.

PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV - provozovatel ČEZ Distribuce, a.s.

PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV - provozovatel ČEZ Distribuce, a.s.

VEDENÍ ULOŽENO DO NEREZOVÉ CHRÁNIČKY (trýchtyřové zakončení + pl. výstelka) DN 200/2,5 mm uloženo z boku mostu - budoucí přeložení na novou mostní konstrukci

hloubka výkopu 800 mm pod UT osazeno na betonové patky (2x ZB 40) + C16/20



Výškový systém B.p.v. S-JTSK +0,000 = -209,0 m n.m. (ledová plocha)

Vypracoval: Emil Bulavčák		Zodp. projektant: Ing.Tomáš Srba		TOMÁŠ SRBA Náměstí Míru 188 Heřmanův Městec 538 03 e-mail: srbatomas@seznam.cz IČO: 04695461	
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč					
Místo stavby:Přelouč, parc. 293/1, 289/4, 283/2, 289/5, 293/3 kú. Přelouč (kat. území 724560), Pardubický kra					
Stupeň:	DPS	Akce: Víceúčelové hřiště(ledová plocha)vč.garáže TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE			Paré:
Formát:	A3				
Měřítko:	1:50				
Datum:	05/2020	Název: KOORDINAČNÍ SITUACE			Číslo příl.: D.1.4. 04
Zakázkové č.:	20-29				