



OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE
ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
ČL.411.3.1-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

POZNÁMKA
Podmínky připojení RE budou dle Přílohy č.1 smlouvy
19_SOBS01_4121509015. Spol. ČEZ na své náklady provede
osazení jistič skříň SP100 na bet. sloupu č. 54, který je
umístěn na parc. č. 609/1. Umístění, připojení a provedení
rozváděče RE+RVO bude v souladu s Připojovacími podmínkami
PDS.

Vyracoval: Ing.Tomáš Srba <i>Giba</i>		Zodp. projektant: Ing.Tomáš Srba <i>Giba</i>		TOMÁŠ SRBA Náměstí Míru 188 Heřmanův Městec 538 03 e-mail: srbatomas@seznam.cz IČO: 04695461	
Kraj: Pardubický		Obec: Přelouč			
Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč					
Stupeň: DUR	Akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lohenice				Paré:
Formát: 594x297					
Měřítko: -					Část:
Datum: 11/2019	Název: SCHÉMA				Číslo příl.: D.2.5
Zakázkové č.: 19-07					