

Ing. Tomáš Srba
Náměstí Míru 188
538 03 Heřmanův Městec

Váš dopis zn. / ze dne
13. 9. 2019

Naše značka
SUSPK/8421/2019

Vyřizuje
Bc. Nikola Volná

V Chrudimi dne
16. 9. 2019

Vyjádření ke stavbě veřejného osvětlení v obci Lohenice u Přelouče

Správa a údržba silnic Pardubického kraje jako právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a Zřizovací listiny č. j.: KrÚ 8456/2003 ze dne 25. 04. 2003) a jako vlastník pozemkové parcely č. 620/1 a 604/2 k. ú. Lohenice u Přelouče (silnice III/322 20 v km cca 1,410 – 1,890) **souhlasí** s výstavbou VO za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Zásahy: podélný zásah v chodníku za silniční obrubou
protlak pod komunikací (v km cca 1,560)

- před zahájením stavebních prací (min. 3 týdny) bude mezi investorem a zhotovitelem akce a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje uzavřena smlouva o podmínkách zřízení stavby (poplatky dle zásad a sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd schváleného Radou PK platné v době provádění stavebních prací – více informací na www.suspk.cz nebo poskytne oddělení majetkové správy Pardubice)
- Uložení do silničního pozemku protlakem

Chránička bude v celé délce protlaku, krytí přípojek inženýrských sítí v silničním pozemku silnice musí vyhovovat ČSN 73 6005.

Pokud bude přechod přes vozovku proveden protlakem, je nutné zvolit takový technologický postup a taková opatření související s přechodem pod vozovkou, aby nedošlo k poškození konstrukce silnice včetně obrub ani následně k poklesu těchto konstrukcí v souvislosti s přechodem pod vozovkou.

Bezvýkopová technologie (protlak, podvrt apod.) nebude zasahovat do konstrukčních vrstev a krytové vrstvy vozovky, hloubka musí být minimálně 1,20 m od nivelety (povrchu) vozovky, zeleného pásu nebo dna příkopu.

- vlastní stavební činností nesmí být poškozena ani znečištěna vozovka nebo příslušenství silnice III/322 20, nesmí být využita k uložení materiálů či výkopové zeminy
- případné negativní dopady na danou silnici musí být neprodleně odstraněny

O technické podmínky k výpravě po zásahu v chodníku je potřeba požádat jeho správce, tj. obec Lohenice.

S pozdravem


Ing. Tomáš Srba
vedoucí oddělení majetkové správy
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

66

