

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Bratří Štefanů 238
500 03 Hradec Králové

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací

Vyřizuje/linka

Pardubice

KHSPA12175/2017/HOK-Pce Kovářová/466531936

12.07.2017

Závazné stanovisko

Na základě žádosti společnosti IKKO Hradec Králové, s.r.o., doručené dne 10.7.2017, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci pro územní řízení stavby **„Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“**. Investorem stavby je Město Přelouč.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby **„Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“** s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Předložený projekt pro stavební řízení řeší výstavbu kanalizace v obci Klenovka. Jedná se o liniovou stavbu o celkové délce 3683 m. z toho gravitační potrubí DN 250 mm má délku 1938 m a výtlačná potrubí DN 80 mm a DN 50 mm mají délku 1745 m. Na budované kanalizaci jsou navrženy 2 čerpací podzemní stanice, které budou přečerpávat odpadní vody do kanalizační sítě města Přelouč. Čerpací stanice budou umístěny na západním (ČS 1) a jižním okraji obce (ČS 2).

Příloha: PD




MUDr. Antonín Vykydal
ředitel KHS