



IKKO Hradec Králové s.r.o.

pi. Melichárková Jitka

Bratři Štefanů 238/55

500 03 Hradec Králové

Štěpánov – kanalizační přípojky

naše značka
HM/18/K/135

vyřizuje
Mgr. Havrda Matěj DiS.

Přelouč
Trstenická 1490

Datum
14.12. 2018

věc: Žádost o vyjádření pro akci „Štěpánov – kanalizační přípojky“ v zájmovém území

- stanovisko

Vodovody a kanalizace a.s. stř. Přelouč vydává následné stanovisko - situace kanalizačních přípojek dle Vámi přiložené situace – Štěpánov. K Vámi navržené máme následující připomínky a poznatky:

- 1, v části Štěpánov – příjezdová komunikace od Přelouče nejsou zakresleny navržené kanalizační přípojky pro stávající RD a nově vzniklé stavební pozemky, v případě nezájmu obyvatelstva prosím o zápis. Současně tak i stávající domy – p.č. 20/12 až 20/15 a 20/26 až 20/29, dále pak st.p.č. 40 a 42.
- 2, stávající RD čp. 44 a 46 je možno napojit tlakovou kanalizační přípojkou přímo do navržené tlakové kanalizace směrem na Klenovku.
- 3, další přípojky bez námitek

- prosím o odpověď

Mgr. Havrda Matěj DiS.
ved. střediska Přelouč

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČ: 60 10 86 31 DIČ: CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
-11-

PŘELOUC

VALY

VESELÍ

KLENOVKA

ŠTĚPÁNOV

MOKOŠÍN

