



Pozn. – Betonový základ provést z betonu B15
– Otvory pro kabel nutno upravit dle katalogového listu výrobce stožárů



Pozn.: SVÍTIDLO SVĚTELNÉHO BODU 28a BUDE UMÍSTĚNO NA ZKRÁCENÉM VÝLOŽNÍKU S VYLOŽENÍM 1,5m. STOŽÁR 133/102/76 S NADZEMNÍ VÝŠKOU H=6,2m.

KABELOVÁ TRASA

OCHRANNÁ TRUBKA PRO KABEL

OTVOR PRO KABEL

STOŽÁR VO

DVÍŘKA PRO SVORKOVNICI

STOŽÁROVÉ POUZDRO

BETONOVÝ ZÁKLAD SOŽÁRU

OTVOR PRO KABEL

OCHRANNÁ TRUBKA PRO KABEL

OTVOR PRO KABEL

STOŽÁR VO

DVÍŘKA PRO SVORKOVNICI

STOŽÁROVÉ POUZDRO

BETONOVÝ ZÁKLAD SOŽÁRU

OTVOR PRO KABEL

CHODNÍK / ZELENÝ PÁS

VOZOVKA

SMĚR JÍZDY