

Město Přelouč
Československé armády
1665
53501 Přelouč

naše značka
5002159181

vyřizuje
Lumír Mejzlík

datum
02.06.2020

Věc:

Zkrácení NTL plynovodní přípojky dn 90 pro objekt čp. 1714 Přelouč - Obránců míru,

Obec: Přelouč

Ulice: Obránců míru 1714

K.ú. - p.č.: Přelouč-905/12

Stavebník: Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč

Účel stanoviska: Zkrácení přípojky

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Plynovodní přípojka je níže uvedených parametrů:

Materiál: PE

Dimenze: 90

Tlaková hladina: NTL

Délka přípojky (stávající): 9,020

Umístění HUP (stávající): v zemi

Vlastník: GasNet, s.r.o.

ID ukončení sítě: 654469

EVIS číslo stavby: 8800098278

Na základě Vaší žádosti o zkrácení plynovodní přípojky a přemístění hlavního uzávěru plynu (dále jen HUP) stanovujeme pro provedení úpravy plynových zařízení následující podmínky:

- Veškeré náklady spojené se zkrácením plynovodní přípojky včetně zemních, montážních a stavebních prací a další případné vynaložené náklady související s odstraněním odpojené části plynovodní přípojky a/nebo výstavbou nové části odběrného plynového zařízení (dále jen OPZ) hradí stavebník.

- Odpojená část plynovodní přípojky přechází okamžikem odpojení do majetku stavebníka, který s ní může následně naložit dle svého uvážení. Plynárenské zařízení v majetku provozovatele distribuční soustavy (dále jen PDS) bude ukončeno před nově osazeným HUP.

- Nový HUP v zemi musí být umístěn minimálně 1,50 m od napojovacího plynovodu PE dn 160. Přemístění se musí provádět mimo topnou sezonu, nejlépe v době prázdnin. Odstavení přípojky se bude provádět stlačením potrubí, musí být dodržena min vzdálenost 5D od stávajícího místa napojení na plynovod PE D160 a 5D od místa napojení nového HUP.

- Realizaci samotného zkrácení plynovodní přípojky budou provádět výhradně pracovníci společnosti GasNet, s.r.o. v zastoupení GridServices, s.r.o. oddělení speciálních prací. Cenová nabídka, rozsah, podmínky a termín realizace budou projednány individuálně.

Obracejte se na kontaktní osobu:

Ing. Novotná Jaroslava, Technik rozpočtář speciálních prací - Čechy 3, tel. 475325849, e-mail: jaroslava.novotna@gasnet.cz

- Pokud bude stavebník požadovat v rámci zkrácení plynovodní přípojky dopojení OPZ od nově umístěného HUP po místo jeho původního umístění, bude toto provedeno výstavbou nové části domovního plynovodu. Nebude využita

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IC: 27935311

DIC: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300